


EDB8220DE
00454747



Lenze

Betriebsanleitung



Global Drive

Frequenzumrichter


Reihe 8220/8240




Diese Anleitung ist gültig für Antriebsregler 82XX ab dem Gerätestand

	33.822X-	E-	0x.	0x		(8221 - 8227)
	33.822X-	C-	1x.	2x	-V003	Cold Plate (8221 - 8222)
	33.824X-	E-	1x.	1x		(8241 - 8246)
	33.824X-	C-	1x.	1x	-V003	Cold Plate (8241 - 8246)
Gerätetyp						
Bauform: B = Baugruppe C = Cold Plate E = Einbaugerät IP20						
Hardwarestand und Index						
Softwarestand und Index						
Variante						
Erläuterung						

	überarbeitet	überarbeitet	überarbeitet
Auflage vom:	06/1999	04/2002	07/2002



1	Vorwort und Allgemeines	1-1
1.1	Über diese Betriebsanleitung	1-1
1.1.1	Verwendete Begriffe	1-1
1.1.2	Was ist neu?	1-1
1.2	Lieferumfang	1-1
1.3	Rechtliche Bestimmungen	1-2
2	Sicherheitshinweise	2-1
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	2-1
2.2	Gestaltung der Sicherheitshinweise	2-2
2.3	Restgefahren	2-2
3	Technische Daten	3-1
3.1	Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen	3-1
3.2	Bemessungsdaten (Betrieb mit 150 % Überlast)	3-2
3.2.1	Typen 8221 bis 8224	3-2
3.2.2	Typen 8225 bis 8227	3-3
3.2.3	Typen 8241 bis 8243	3-4
3.2.4	Typen 8244 bis 8246	3-5
3.3	Bemessungsdaten (Betrieb mit 120 % Überlast)	3-6
3.3.1	Betriebsbedingungen	3-6
3.3.2	Typen 822X	3-6
3.3.3	Typen 824X	3-6
3.4	Sicherungen und Leitungsquerschnitte für Einzelantriebe	3-7
3.4.1	Betrieb der Antriebsregler in einer UL-approbierten Anlage	3-7
3.4.2	Betrieb mit 150 % Überlast	3-7
3.4.3	Betrieb mit 120 % Überlast	3-8
3.5	Abmessungen	3-8
4	Installation	4-1
4.1	Mechanische Installation	4-1
4.1.1	Wichtige Hinweise	4-1
4.1.2	Standardmontage mit Befestigungswinkeln	4-2
4.1.3	Montage der Variante 82XX-C-V003 "Cold Plate"	4-3
4.1.3.1	Montagevorbereitung	4-3
4.1.3.2	Montage 822X-C-V003	4-3
4.1.3.3	Montage 824X-C-V003	4-4
4.2	Elektrische Installation	4-5
4.2.1	Wichtige Hinweise	4-5
4.2.2	Leistungsanschlüsse	4-6
4.2.2.1	Netzanschluß	4-6
4.2.2.2	Motoranschluß	4-7
4.2.2.3	Anschlußplan	4-10
4.2.3	Steueranschlüsse	4-11
4.2.3.1	Steuerleitungen	4-11
4.2.3.2	Belegung der Steuerklemmen	4-12
4.2.3.3	Anschlußpläne	4-13
4.3	Installation eines CE-typischen Antriebssystems	4-14



Inhaltsverzeichnis

5	Inbetriebnahme	5-1
5.1	Bevor Sie einschalten	5-1
5.2	Kurzinbetriebnahme mit der Werkseinstellung	5-2
5.2.1	Einschaltreihenfolge	5-2
5.2.2	Werkseinstellung der wichtigsten Antriebsparameter	5-2
5.3	Maschinendaten anpassen	5-3
5.3.1	Drehzahlbereich festlegen (fdmin, fdmax)	5-3
5.3.2	Hoch- und Ablaufzeiten einstellen (Tir , Tif)	5-4
5.3.3	Stromgrenzwerte einstellen (Imax-Grenzen)	5-5
5.4	Betriebsverhalten des Antriebs optimieren	5-6
5.4.1	Betriebsart wählen	5-6
5.4.2	Betriebsarten optimieren	5-8
5.4.2.1	Motor-Stromregelung optimieren	5-8
5.4.2.2	U/f-Kennliniensteuerung mit konstanter Umin-Anhebung optimieren	5-9
6	Während des Betriebs	6-1
7	Konfiguration	7-1
7.1	Grundlagen	7-1
7.2	Codetabelle	7-2
8	Fehlersuche und Störungsbeseitigung	8-1
8.1	Fehlersuche	8-1
8.1.1	Anzeige am Antriebsregler	8-1
8.1.2	Anzeige am Bedienmodul	8-1
8.1.3	Fehlverhalten des Antriebs	8-2
8.2	Störungsanalyse mit dem Historienspeicher	8-2
8.3	Störungsmeldungen	8-3
8.4	Rücksetzen von Störungsmeldungen	8-5
9	Zubehör (Übersicht)	9-1
9.1	Zubehör für alle Typen	9-1
9.2	Software	9-1
9.3	Typenspezifisches Zubehör	9-2
9.3.1	Typen 8221 - 8224	9-2
9.3.2	Typen 8225 - 8227	9-2
9.3.3	Typen 8241 - 8244	9-3
9.3.4	Typen 8245 - 8246	9-3
10	Stichwortverzeichnis	10-1



1 Vorwort und Allgemeines

1.1 Über diese Betriebsanleitung

- Die vorliegende Betriebsanleitung hilft Ihnen beim Anschluß und der Inbetriebnahme der Frequenzumrichter 82XX. Sie enthält Sicherheitshinweise, die Sie beachten müssen.
- Alle Personen, die an und mit den Frequenzumrichtern 82XX arbeiten, müssen bei ihren Arbeiten die Betriebsanleitung verfügbar haben und die für sie relevanten Angaben und Hinweise beachten.
- Die Betriebsanleitung muß stets komplett und in einwandfrei lesbarem Zustand sein.

1.1.1 Verwendete Begriffe

Begriff	Im folgenden Text verwendet für
82XX	Beliebigen Frequenzumrichter aus den Reihen 8200, 8210, 8220, 8240
Antriebsregler	Frequenzumrichter 82XX
Antriebssystem	Antriebssysteme mit Frequenzumrichtern 82XX und anderen Lenze-Antriebskomponenten

1.1.2 Was ist neu?

Materialnr.	Auflage	Wichtig	Inhalt
375134	05.10.1994		Kurzanleitung 8200/8210
387437	18.03.1996		Betriebsanleitung 8200/8210/8220
395217	16.06.1997	ersetzt 387437	• Inhalte nur für 8220/8240 • Komplette Überarbeitung der Inhalte • Komplette redaktionelle Überarbeitung
	15.06.1999		• Kap. 4.2.1
452479	04/2002	ersetzt 395217	• Kap. 4.2.3.2 • Kap. 5.1, 5.4.2.1 • Kap. 8.3
454747	07/2002	ersetzt 452479	• Umfirmierung • Kap. 8.3

1.2 Lieferumfang

Lieferumfang	Wichtig
• 1 Antriebsregler 82XX • 1 Betriebsanleitung • 1 Beipack (Kleinteile für die mechanische und elektrische Installation)	Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung sofort, ob der Lieferumfang mit den Warenbegleitpapieren übereinstimmt. Für nachträglich reklamierte Mängel übernimmt Lenze keine Gewährleistung. Reklamieren Sie • erkennbare Transportschäden sofort beim Anlieferer. • erkennbare Mängel/Unvollständigkeit sofort bei der zuständigen Lenze-Vertretung.



Vorwort und Allgemeines

1.3 Rechtliche Bestimmungen

Kennzeichnung	Typenschild Lenze Antriebsregler sind eindeutig durch den Inhalt des Typenschildes gekennzeichnet.	CE-Kennzeichnung Konform zur EG-Richtlinie "Niederspannung"	Hersteller Lenze Drive Systems GmbH Postfach 101352 D-31763 Hameln
Bestimmungsgemäße Verwendung	Frequenzumrichter 82XX - nur unter den in dieser Anleitung vorgeschriebenen Einsatzbedingungen betreiben. - sind Komponenten - zur Steuerung und Regelung von drehzahlveränderbaren Antrieben mit Asynchron-Normmotoren, Reluktanzmotoren, PM-Synchronmotoren mit asynchronem Dämpferkäfig. - zum Einbau in eine Maschine. - zum Zusammenbau mit anderen Komponenten zu einer Maschine. - sind elektrische Betriebsmittel zum Einbau in Schaltschränke oder ähnliche abgeschlossene Betriebsräume. - erfüllen die Schutzanforderungen der EG-Richtlinie "Niederspannung". - sind keine Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen. - sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwendung zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Antriebssysteme mit Frequenzumrichtern 82XX - entsprechen der EG-Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit", wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. - sind einsetzbar - an öffentlichen und nichtöffentlichen Netzen. - im Industriebereich und im Wohn- und Geschäftsbereich. - Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender. Jede andere Verwendung gilt als sachwidrig!		
Haftung	- Die in dieser Anleitung angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Antriebsregler geltend gemacht werden. - Die in dieser Anleitung dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muß. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze keine Gewähr. - Die Angaben in dieser Anleitung beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern. - Es wird keine Haftung übernommen für Schäden und Betriebsstörungen, die entstehen durch: - Mißachten der Betriebsanleitung - Eigenmächtige Veränderungen am Antriebsregler - Bedienungsfehler - Unsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Antriebsregler		
Gewährleistung	- Gewährleistungsbedingungen: Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lenze Drive Systems GmbH. - Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers bei Lenze anmelden. - Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden können.		
Entsorgung	Material	recyceln	entsorgen
	Metall	●	-
	Kunststoff	●	-
	bestückte Leiterplatten	-	●



2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Sicherheits- und Anwendungshinweise für Antriebsstromrichter (gemäß: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG)

1. Allgemein

Während des Betriebes können Antriebsstromrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke, gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile, sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie zur Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsstromrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Bei Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsstromrichter (d.h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 89/392/EWG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d.h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) erlaubt.

Die Antriebsstromrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die harmonisierten Normen der Reihe prEN 50178/DIN VDE 0160 in Verbindung mit EN 60439-1/DIN VDE 0660 Teil 500 und EN 60146/DIN VDE 0558 werden für die Antriebsstromrichter angewendet.

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlußbedingungen sind dem Leistungsschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

3. Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten.

Klimatische Bedingungen sind entsprechend prEN 50178 einzuhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren!

Beachten Sie auch die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

4. Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muß entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Antriebsstromrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Antriebsstromrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

5. Elektrischer Anschluß

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsstromrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. VBG 4) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z.B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüberhinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation - wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen - befinden sich in der Dokumentation der Antriebsstromrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Antriebsstromrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

6. Betrieb

Anlagen, in die Antriebsstromrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z.B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden. Veränderungen der Antriebsstromrichter mit der Bediensoftware sind gestattet.

Nach dem Trennen der Antriebsstromrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsstromrichter zu beachten.

Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.

7. Wartung und Instandhaltung

Die Dokumentation des Herstellers ist zu beachten.



Sicherheitshinweise

2.2 Gestaltung der Sicherheitshinweise

- Alle Sicherheitshinweise sind einheitlich aufgebaut:
 - Das Piktogramm kennzeichnet die Art der Gefahr.
 - Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.
 - Der Hinweistext beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie die Gefahr vermieden werden kann.




Signalwort
Hinweistext

	verwendete Piktogramme		Signalwörter	
Warnung vor Personenschäden		Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	Gefahr!	Warnt vor unmittelbar drohender Gefahr . Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
		Warnung vor einer allgemeinen Gefahr	Warnung!	Warnt vor einer möglichen, sehr gefährlichen Situation . Mögliche Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
			Vorsicht!	Warnt vor einer möglichen, gefährlichen Situation . Mögliche Folgen bei Mißachtung: leichte oder geringfügige Verletzungen.
Warnung vor Sachschäden			Stop!	Warnt vor möglichen Sachschäden . Mögliche Folgen bei Mißachtung: Beschädigung des Antriebsreglers/Antriebssystems oder seiner Umgebung.
Sonstige Hinweise			Tip!	Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tip. Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des Antriebsreglers/Antriebssystems.

2.3 Restgefahren


Personenschutz	Nach Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W und +U _G , -U _G noch mindestens 3 Minuten lang gefährliche Spannungen. • Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind.
Geräteschutz	Zyklisches Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung des Antriebsreglers an L1, L2, L3 oder +U _G , -U _G kann die Eingangsstrombegrenzung überlasten: • Mindestens 3 Minuten zwischen Ausschalten und Wiedereinschalten warten.
Überdrehzahlen	Mit Antriebssystemen können gefährliche Überdrehzahlen erreicht werden (z. B. Einstellung hoher Drehfeldfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen): • Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie hierfür zusätzliche Komponenten ein.



3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

Bereich	Werte		
Rüttelfestigkeit	Germanischer Lloyd, allgemeine Bedingungen		
Feuchtekategorie	Feuchtekategorie F ohne Betauung (mittlere relative Feuchtigkeit 85 %)		
zulässige Temperaturbereiche	bei Transport des Antriebsreglers	-25 °C...+70 °C	
	bei Lagerung des Antriebsreglers	-25 °C...+55 °C	
	bei Betrieb des Antriebsreglers	0 °C...+40 °C	ohne Leistungsreduzierung
		+40 °C...+50 °C	mit Leistungsreduzierung
zulässige Aufstellungshöhe h	h ≤ 1000 m üNN		ohne Leistungsreduzierung
	1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN		mit Leistungsreduzierung
Verschmutzungsgrad	VDE 0110 Teil 2 Verschmutzungsgrad 2		
Störaussendung	Anforderungen nach EN 50081-2, EN 50082-1, IEC 22G-WG4 (Cv) 21 Grenzwertklasse A nach EN 55011 (Industriebereich) mit Netzfilter Grenzwertklasse B nach EN 55022 (Wohnbereich) mit Netzfilter und Schaltschrankeinbau		
Störfestigkeit	Eingehaltene Grenzwerte mit Netzfilter Anforderungen nach EN 50082-2, IEC 22G-WG4 (Cv) 21		
	Anforderungen	Norm	Schärfegrade
	ESD	EN61000-4-2	3, d.h. 8 kV bei Luftentladung, 6 kV bei Kontaktentladung
	HF-Einstrahlung (Gehäuse)	EN61000-4-3	3, d.h. 10 V/m; 27...1000 MHz
	Burst	EN61000-4-4	3/4, d.h. 2 kV/5 kHz
	Surge (Stoßspannung auf Netzleitung)	IEC 1000-4-5	3, d.h. 1,2/50 µs, 1 kV Phase-Phase, 2 kV Phase-PE
Isolationsfestigkeit	Überspannungskategorie III nach VDE 0110		
Verpackung nach DIN 4180	Typen 824X	Staubverpackung	
	Typen 822X	Transportverpackung	
Schutzart	IP20 NEMA 1: Berührschutz		
	IP 41 auf Kühlkörperseite bei thermischer Separierung in Durchstoßtechnik		
Approbationen	CE:	Niederspannungsrichtlinie und Elektromagnetische Verträglichkeit	
	UL 508: UL 508C:	Industrial Control Equipment Power Conversion Equipment	



Technische Daten

3.2 Bemessungsdaten (Betrieb mit 150 % Überlast)

3.2.1 Typen 8221 bis 8224

150 % Überlast		Typ	8221		8222		8223		8224	
		Best.-Nr.	EVF8221-E		EVF8222-E		EVF8223-E		EVF8224-E	
Variante "Cold Plate"		Typ	8221-V003		8222-V003					
		Best.-Nr.	EVF8221-C-V003		EVF8222-C-V003					
Netzspannung		U _N [V]	320 V - 0% ≤ U _N ≤ 528 V + 0% ; 45 Hz ... 65 Hz ± 0%							
alternative DC-Einspeisung		U _G [V]	460 V - 0% ≤ U _G ≤ 740 V + 0%							
Netzstrom mit Netzfilter/Netzdrossel ohne Netzfilter/Netzdrossel		I _{Netz} [A] I _{Netz} [A]	29.0 43.5		42.0 --		55.0 --		80.0 --	
Daten für Netzbetrieb an 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 725 V oder 3 AC / 480 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 765 V										
			400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V
Motorleistung (4 pol. ASM) bei 4 kHz/8 kHz*		P _N [kW]	15	18.5	22	30	30	37	45	55
		P _N [hp]	20	25	30	40	40	49.5	60	74
Ausgangsleistung U, V, W bei 4 kHz/8 kHz*		S _{N8} [kVA]	22.2	26.6	32.6	39.1	41.6	49.9	61.7	73.9
Ausgangsleistung +U _G , -U _G ¹⁾		P _{DC} [kW]	10.2	11.8	4.0	4.6	0	0	5.1	5.9
Ausgangsstrom	4 kHz*	I _{N4} [A]	32	32	47	47	59	56	89	84
	8 kHz*	I _{N8} [A]	32	32	47	47	59	56	89	84
	12 kHz*	I _{N12} [A]	27	25	40	37	50	47	71	67
	16 kHz*	I _{N16} [A]	24	22	35	33	44	41	62	58
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{N12} [A]	25	24	37	35	44	38	62	58
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{N16} [A]	21	19	30	28	35	30	53	49
Max. Ausgangsstrom für 60s ²⁾	4 kHz*	I _{Nmax4} [A]	48	48	70.5	70.5	89	84	134	126
	8 kHz*	I _{Nmax8} [A]	48	48	70.5	70.5	89	84	134	126
	12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	40	38	59	56	75	70	92	87
	16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	36	33	53	49	66	61	81	75
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	38	36	56	53	66	57	81	75
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	31	29	46	42	53	45	69	63
Motorspannung ³⁾		U _M [V]	0 - 3 × U _{Netz} / 0Hz ... 50Hz, wahlweise bis 480Hz							
Verlustleistung (Betrieb mit I _{Nx})		P _V [W]	430		640		810		1100	
Leistungsreduzierung		[%/K] [%/m]	40 °C < T _U < 50 °C: 2.5%/K 1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN: 5%/1000m							
Drehfeldfrequenz	Auflösung	absolut	0.02 Hz							
	digitale Sollwertvorgabe	Genauigkeit	± 0.05 Hz							
	analoge Sollwertvorgabe	Linearität	± 0.5 % (max. ausgewählter Signalpegel: 5 V oder 10 V)							
		Temperaturgang	0 ... 40 °C: +0.4 %							
		Offset	± 0 %							
Gewicht "Cold Plate" ohne Kühlkörper		m [kg]	15 11		15 11		15 -		33.5 -	

Fettdruck

1)

2)

3)

*


Daten für Betrieb bei Werkseinstellung mit Schaltfrequenz 8 kHz

Bei Betrieb eines leistungsangepaßten Motors zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit 1 Minute Überstromdauer mit dem hier genannten Strom und 2 Minuten Grundlastdauer mit 75% I_{Nk} .

Mit Netzdrossel/-filter: max. Ausgangsspannung = ca. 96 % der Netzspannung

Schaltfrequenz des Wechselrichters



3.2.2 Typen 8225 bis 8227

150 % Überlast		Typ	8225		8226		8227	
		Best.-Nr.	EVF8225-E		EVF8226-E		EVF8227-E	
Netzspannung		U _N [V]	320 V - 0% ≤ U _N ≤ 528 V + 0% ; 45 Hz ... 65 Hz ± 0%					
alternative DC-Einspeisung		U _G [V]	460 V - 0% ≤ U _G ≤ 740 V + 0%					
Netzstrom mit Netzfilter/Netzdrossel ohne Netzfilter/Netzdrossel		I _{Netz} [A] I _{Netz} [A]	100 --		135 --		165 --	
Daten für Netzbetrieb an 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 725 V oder 3 AC / 480 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 765 V								
			400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V
Motorleistung (4 pol. ASM) bei 4 kHz/8 kHz*		P _N [kW]	55	75	75	90	90	110
		P _N [hp]	74	100	100	120	120	148
Ausgangsleistung U, V, W bei 4 kHz/8 kHz*		S _{N8} [kVA]	76.2	91.4	103.9	124	124.7	149
Ausgangsleistung +U _G , -U _G ¹⁾		P _{DC} [kW]	0	0	28.1	32.4	40.8	47.1
Ausgangsstrom	4 kHz*	I _{N4} [A]	110	105	150	142	180	171
	8 kHz*	I _{N8} [A]	110	105	150	142	171	162
	12 kHz*	I _{N12} [A]	88	83	120	112	126	117
	16 kHz*	I _{N16} [A]	77	72	105	98	108	99
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{N12} [A]	66	60	82	75	90	81
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{N16} [A]	60	55	67	60	72	63
Max. Ausgangsstrom für 60s ²⁾	4 kHz*	I _{Nmax4} [A]	165	157	225	213	270	256
	8 kHz*	I _{Nmax8} [A]	165	157	225	213	221	211
	12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	114	108	156	147	164	153
	16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	100	94	136	128	140	130
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	85	78	107	98	117	106
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	78	72	87	78	94	83
Motorspannung ³⁾		U _M [V]	0 - 3 × U _{Netz} / 0Hz ... 50Hz, wahlweise bis 480Hz					
Verlustleistung (Betrieb mit I _{Nx})		P _V [W]	1470		1960		2400	
Leistungsreduzierung		[%/K [%/m]	40 °C < T _U < 50 °C: 2.5%/K 1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN: 5%/1000m					
Drehfeldfrequenz	Auflösung	absolut	0.02 Hz					
	digitale Sollwertvorgabe	Genauigkeit	± 0.05 Hz					
	analoge Sollwertvorgabe	Linearität	± 0.5 % (max. ausgewählter Signalpegel: 5 V oder 10 V)					
		Temperaturgang	0 ... 40 °C: +0.4 %					
		Offset	± 0 %					
Gewicht		m [kg]	36.5		59		59	


Fettdruck
Daten für Betrieb bei Werkseinstellung mit Schaltfrequenz 8kHz

1)
Bei Betrieb eines leistungsangepaßten Motors zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

2)
Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit 1 Minute Überstromdauer mit dem hier genannten Strom und 2 Minuten Grundlastdauer mit 75% I_{Nx} .

3)
Mit Netzdrossel/-filter: max. Ausgangsspannung = ca. 96 % der Netzspannung

*
Schaltfrequenz des Wechselrichters




Technische Daten

3.2.3 Typen 8241 bis 8243

150 % Überlast		Typ	8241		8242		8243	
		Best.-Nr.	EVF8241-E		EVF8242-E		EVF8243-E	
Variante "Cold Plate"		Typ	8241-V003		8242-V003		8243-V003	
		Best.-Nr.	EVF8241-C-V003		EVF8242-C-V003		EVF8243-C-V003	
Netzspannung		U _N [V]	320V ± 0% ≤ U _N ≤ 528V ± 0% ; 45Hz ... 65Hz ± 0%					
alternative DC-Einspeisung		U _G [V]	460V ± 0% ≤ U _G ≤ 740V ± 0%					
Netzstrom mit Netzfilter/Netzdrossel ohne Netzfilter/Netzdrossel		I _{Netz} [A] I _{Netz} [A]	1.5 2.1		2.5 3.5		3.9 5.5	
Daten für Netzbetrieb an 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 725 V oder 3 AC / 480 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 765 V								
			400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V
Motorleistung (4 pol. ASM) bei 4 kHz/8 kHz*		P _N [kW]	0.37	0.37	0.75	0.75	1.5	1.5
		P _N [hp]	0.5	0.5	1.0	1.0	2.0	2.0
Ausgangsleistung U, V, W bei 4 kHz/8 kHz*		S _{N8} [kVA]	1.0	1.2	1.7	2.1	2.7	3.2
Ausgangsleistung +U _G , -U _G ¹⁾		P _{DC} [kW]	1.9	2.3	0.7	0.9	0	0
Ausgangsstrom	4 kHz*	I _{N8} [A]	1.5	1.5	2.5	2.5	3.9	3.9
	8 kHz*	I _{N8} [A]	1.5	1.5	2.5	2.5	3.9	3.9
	12kHz*	I _{N12} [A]	1.35	1.35	2.2	2.2	3.5	3.5
	16 kHz*	I _{N16} [A]	1.2	1.2	2.0	2.0	3.1	3.1
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{N12} [A]	1.3	1.3	2.1	2.1	3.4	3.4
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{N16} [A]	1.1	1.1	1.8	1.8	2.9	2.9
Max. Ausgangsstrom für 60s ²⁾	4 kHz*	I _{Nmax8} [A]	2.2	2.25	3.7	3.75	5.8	5.85
	8 kHz*	I _{Nmax8} [A]	2.2	2.25	3.7	3.75	5.8	5.85
	12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	2.0	2.0	3.3	3.3	5.2	5.2
	16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	1.8	1.8	3.0	3.0	4.7	4.7
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	1.9	1.9	3.2	3.2	5.1	5.1
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	1.6	1.6	2.7	2.7	4.3	4.3
Motorspannung ³⁾		U _M [V]	0 - 3 × U _{Netz} / 0Hz ... 50Hz, wahlweise bis 480Hz					
Verlustleistung (Betrieb mit I _{Nx})		P _V [W]	50		65		100	
Leistungsreduzierung		[%/K] [%/m]	40 °C < T _U < 50 °C: 2.5%/K 1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN: 5%/1000m					
Drehfeldfrequenz	Auflösung	absolut	0.02 Hz					
	digitale Sollwertvorgabe	Genauigkeit	± 0.05 Hz					
	analoge Sollwertvorgabe	Linearität	± 0.5 % (max. ausgewählter Signalpegel: 5 V oder 10 V)					
		Temperaturgang	0 ... 40 °C: +0.4 %					
		Offset	± 0 %					
Gewicht "Cold Plate" ohne Kühlkörper		m [kg]	3.5		3.5		5.0	

Fettdruck Daten für Betrieb bei Werkseinstellung mit Schaltfrequenz 8kHz

- 1) Bei Betrieb eines leistungsangepaßten Motors zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung
- 2) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit 1 Minute Überstromdauer mit dem hier genannten Strom und 2 Minuten Grundlastdauer mit 75% I_{N8} .
- 3) Mit Netzdrossel/-filter: max. Ausgangsspannung = ca. 96 % der Netzspannung
- * Schaltfrequenz des Wechselrichters



3.2.4 Typen 8244 bis 8246

150 % Überlast		Typ	8244		8245		8246	
		Best.-Nr.	EVF8244-E		EVF8245-E		EVF8246-E	
		Variante "Cold Plate"	Typ	8244-V003		8245-V003		8246-V003
		Best.-Nr.	EVF8244-C-V003		EVF8245-C-V003		EVF8246-C-V003	
Netzspannung		U _N [V]	320V ± 0% ≤ U _N ≤ 528V ± 0% ; 45Hz ... 65Hz ± 0%					
alternative DC-Einspeisung		U _G [V]	460V ± 0% ≤ U _G ≤ 740V ± 0%					
Netzstrom mit Netzfilter/Netzdrossel ohne Netzfilter/Netzdrossel		I _{Netz} [A] I _{Netz} [A]	7.0 -		12.0 16.8		20.5 -	
Daten für Netzbetrieb an 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 725 V oder 3 AC / 480 V / 50 Hz/60 Hz ; 460 V ≤ U _G ≤ 765 V								
			400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V
Motorleistung (4 pol. ASM) bei 4 kHz/8 kHz*		P _N [kW]	3.0	3.0	5.5	5.5	11.0	11.0
		P _N [hp]	4.0	4.0	7.5	7.5	15.0	15.0
Ausgangsleistung U, V, W bei 4 kHz/8 kHz*		S _{N8} [kVA]	4.8	5.8	9.0	10.8	16.3	10.8
Ausgangsleistung +U _G , -U _G ¹⁾		P _{DC} [kW]	2.0	2.5	0	0	0	0
Aus- gangs- strom	4 kHz*	I _{N4} [A]	7.0	7.0	13.0	13.0	23.5	23.5
	8 kHz*	I _{N8} [A]	7.0	7.0	13.0	13.0	23.5	23.5
	12 kHz*	I _{N12} [A]	6.3	6.3	11.7	11.7	20.0	19.1
	16 kHz*	I _{N16} [A]	5.6	5.6	10.4	10.4	16.5	15.7
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{N12} [A]	6.1	6.1	11.3	11.3	19.4	18.4
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{N16} [A]	5.2	5.2	9.7	9.7	15.2	14.6
Max. Aus- gangs- strom für 60s ²⁾	4 kHz*	I _{Nmax8} [A]	10.5	10.5	19.5	19.5	35.0	33.5
	8 kHz*	I _{Nmax8} [A]	10.5	10.5	19.5	19.5	35.0	33.5
	12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	9.5	9.5	17.5	17.5	30.0	28.7
	16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	8.4	8.4	15.6	15.6	24.6	23.6
	geräuschoptimiert 12 kHz*	I _{Nmax12} [A]	9.1	9.1	16.5	16.5	29.0	27.6
	geräuschoptimiert 16 kHz*	I _{Nmax16} [A]	7.8	7.8	14.5	14.5	22.9	21.8
Motorspannung ³⁾		U _M [V]	0 - 3 × U _{Netz} / 0Hz ... 50Hz, wahlweise bis 480Hz					
Verlustleistung (Betrieb mit I _{NW})		P _V [W]	150		210		360	
Leistungsreduzierung		[%/K] [%/m]	40 °C < T _U < 50 °C: 2.5%/K 1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN: 5%/1000m					
Dreh- feldfre- quenz	Auflösung	absolut	0.02 Hz					
	digitale Sollwertvorgabe	Genauigkeit	± 0.05 Hz					
	analoge Sollwertvorgabe	Linearität	± 0.5 % (max. ausgewählter Signalpegel: 5 V oder 10 V)					
		Temperaturgang	0 ... 40 °C: +0.4 %					
		Offset	± 0 %					
Gewicht "Cold Plate" ohne Kühlkörper		m [kg]	5.0		7.5		7.5	

Fettdruck


Daten für Betrieb bei Werkseinstellung mit Schaltfrequenz 8kHz

1) Bei Betrieb eines leistungsangepaßten Motors zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

2) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit 1 Minute Überstromdauer mit dem hier genannten Strom und 2 Minuten Grundlastdauer mit 75% I_{Nx}.

3) Mit Netzdrossel/-filter: max. Ausgangsspannung = ca. 96 % der Netzspannung

* Schaltfrequenz des Wechselrichters



Technische Daten

3.3 Bemessungsdaten (Betrieb mit 120 % Überlast)

3.3.1 Betriebsbedingungen

- Anwendungen:
 - Pumpen mit quadratischer Kennlinie
 - Lüfter
- Betrieb nur erlaubt
 - mit Netzfilter oder Netzdrossel.
 - an Netzspannung 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz.
- Automatische Schaltfrequenzabsenkung auf 4 kHz.
- Netzseitige Zubehörkomponenten für den höheren Netzstrom auslegen:
 - Sicherungen und Leitungsquerschnitte siehe Kap. 3.4.3.
 - Daten der anderen Komponenten siehe "Zubehör".

3.3.2 Typen 822X


120 % Überlast	Typ	8221	8222	8223*	8224	8225*	8226	8227*
Netzstrom mit Netzfilter/Netzdrossel	I_{Netz} [A]	39.0	50.0	60.0	97.0	119	145	185
Daten für Netzbetrieb an 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz ; $460 \text{ V} \leq U_G \leq 725 \text{ V}$								
Motorleistung (4 pol. ASM)	P_N [kW]	22	30	37,5	55	75	90	110
	P_N [hp]	30	40	50	74	100	120	148
Ausgangsleistung U, V, W	S_{N4} [kVA]	29.8	39.5	46.4	74.8	91.5	110	142
Ausgangsstrom	I_{N4} [A]	43	56	66	100	132	159	205
Max. Ausgangsstrom für 60s	$I_{N\text{max}4}$ [A]	50	70.5	89	134	165	225	270
Verlustleistung (Betrieb mit I_{N4})	P_v [W]	640	810	810	1350	1470	2100	2400

* max. zulässige Betriebs-Umgebungstemperatur + 35 °C
Alle anderen Daten siehe Kap. 3.2.1 und Kap. 3.2.2.

3.3.3 Typen 824X

120 % Überlast	Typ	8241	8242	8243	8244	8245	8246
Netzstrom mit Netzdrossel	I_{Netz} [A]	1.7	2.8	5.0	8.8	15.0	20.5
Daten für Netzbetrieb an 3 AC / 400 V / 50 Hz/60 Hz ; $460 \text{ V} \leq U_G \leq 725 \text{ V}$							
Motorleistung (4 pol. ASM)	P_N [kW]	0.55	1.1	2.2	4.0	7.5	11.0
	P_N [hp]	0.75	1.5	2.9	5.4	10.0	15.0
Ausgangsleistung U, V, W	S_{N4} [kVA]	1.3	2.1	3.8	6.5	11.1	16.3
Ausgangsstrom	I_{N4} [A]	1.8	3.1	5.5	9.2	16.0	23.5
Max. Ausgangsstrom für 60s	$I_{N\text{max}4}$ [A]	2.25	3.75	6.6	11.0	19.5	35.3
Verlustleistung (Betrieb mit I_{N4})	P_v [W]	50	65	115	165	260	360

Alle anderen Daten siehe Kap. 3.2.3 und Kap. 3.2.4.



3.4 Sicherungen und Leitungsquerschnitte für Einzelantriebe

3.4.1 Betrieb der Antriebsregler in einer UL-aprobierten Anlage


- Nur UL-aprobierte Sicherungen und Sicherungshalter verwenden:
 - 500 V bis 600 V im Netzeingang (AC, F1 ... F3).
 - 700 V im Spannungszwischenkreis (DC, F4/F5).
 - Auslösecharakteristik "H" oder "K5".
- Nur UL-aprobierte Leitungen verwenden.

3.4.2 Betrieb mit 150 % Überlast

Die Werte in der Tabelle gelten für den Betrieb der Antriebsregler 82XX als Einzelantrieb mit einem leistungsangepaßten Motor und maximaler Überlast 150 %.

Typ	Netzeingang L1, L2, L3, PE / Motoranschluß U, V, W, PE									
	Betrieb ohne Netzfilter/-drossel					Betrieb mit Netzfilter/-drossel				
	Schmelzsicherung F1, F2, F3		Sicherungs- automat	Leitungsquerschnitt ¹⁾		Schmelzsicherung F1, F2, F3		Sicherungs- automat	Leitungsquerschnitt ¹⁾	
	VDE	UL		mm²	AWG	VDE	UL		mm²	AWG
8221	63A	--	--	16	5	M 35A	35A	--	10	7
8222	--	--	--	--	--	M 50A	50A	--	16	5
8223	--	--	--	--	--	M 80A	80A	--	25	3
8224	--	--	--	--	--	M 100A	100A	--	50	0
8225	--	--	--	--	--	M 125A	125A	--	70	2 / 0
8226	--	--	--	--	--	M 160A	175A	--	95	3 / 0
8227	--	--	--	--	--	M 200A	200A	--	120	4 / 0
8241	M 6A	5A	B 6A	1	17	M 6A	5A	B 6A	1	17
8242	M 6A	5A	B 6A	1	17	M 6A	5A	B 6A	1	17
8243	M 10A	10A	B 10A	1.5	15	M 10A	10A	B 10A	1.5	15
8244	--	--	--	--	--	M 10A	10A	B 10A	1.5	15
8245	M 25A	25A	B 25A	6	10	M 20A	20A	B 20A	4	11
8246	--	--	--	--	--	M 32A	25A	B 32A	6	10

¹⁾ Nationale und regionale Vorschriften beachten (z. B. VDE/EVU)!



Technische Daten

3.4.3 Betrieb mit 120 % Überlast


Die Werte in der Tabelle gelten für den Betrieb der Antriebsregler 82XX als Einzelantrieb mit einem leistungsangepaßten Motor und 120 % Überlast in Pumpen- und Lüfterantrieben.

Typ	Netzeingang L1, L2, L3, PE / Motoranschluß U, V, W, PE				
	Betrieb nur mit Netzfilter/-drossel				
	Schmelzsicherung F1, F2, F3		Sicherungsautomat	Leitungsquerschnitt ¹⁾	
	VDE	UL	VDE	mm ²	AWG
8221	M 50A	50A	--	16	5
8222	M 63A	63A	--	25	3
8223	M 80A	80A	--	25	3
8224	M 125A	125A	--	70	2 / 0
8225	M 160A	175A	--	95	3 / 0
8226	M 160A	175A	--	95	3 / 0
8227	M 200A	200A	--	120	4 / 0
8241	M 6A	5A	B 6A	1	17
8242	M 6A	5A	B 6A	1	17
8243	M 10A	10A	B 10A	1.5	15
8244	M 10A	10A	B 10A	1.5	15
8245	M 20A	20A	B 20A	4	11
8246	M 32A	25A	B 32A	6	10

¹⁾ Nationale und regionale Vorschriften beachten (z. B. VDE/EVU)!

3.5 Abmessungen

Die Abmessungen der Antriebsregler sind abhängig von der Art der mechanischen Installation (siehe Kapitel 4.1).



4 Installation


4.1 Mechanische Installation

4.1.1 Wichtige Hinweise

- Die Antriebsregler nur als Einbaugeräte verwenden!
- Bei verunreinigter Kühlluft (Staub, Flusen, Fette, aggressive Gase):
 - ausreichende Gegenmaßnahmen treffen, z. B. separate Luftführung, Einbau von Filtern, regelmäßige Reinigung, etc.
- Einbaufreiräume beachten!
 - Mehrere Antriebsregler in einem Schaltschrank können Sie ohne Zwischenraum nebeneinander befestigen.
 - Auf ungehinderten Zutritt der Kühlluft und Austritt der Abluft achten!
 - 100 mm Freiraum ober- und unterhalb einhalten.
- Zulässigen Bereich der Betriebs-Umgebungstemperatur nicht überschreiten (siehe Kap. 3.1)
- Bei dauerhaften Schwingungen oder Erschütterungen:
 - Den Einsatz von Schwingungsdämpfern prüfen.

Mögliche Einbaulagen

- Senkrecht an der Schaltschrankrückwand, Klemmen zeigen nach vorne:
 - Mit beiliegenden Befestigungswinkeln.
 - Thermisch separiert mit Kühlkörper extern ("Durchstoßtechnik").
 - Variante V003 thermisch separiert mit externem Kühler in "Cold Plate" Technik (z. B. mit Konvektionskühler).



Installation

4.1.2 Standardmontage mit Befestigungswinkeln

Montagevorbereitung 822X (siehe FIG 4-1)	
Für die Montage und Installation der Antriebsregler ist die Demontage der Gerätehaube erforderlich. Der Beipack im Geräteinnenraum enthält die erforderlichen Kleinteile für Montage und Installation.	1. Schrauben (x) lösen. 2. Haube nach oben klappen und aushängen. 3. Befestigungswinkel an die Gehäusewanne schrauben.





FIG 4-1 Abmessungen Standardmontage

3) mit aufsteckbarem Feldbus- oder I/O-Modul:
Montagetiefe und benötigten Montagefreiraum für Anschlußkabel berücksichtigen

[mm]	a	b	b1	c	c1	d	d1	e ³⁾	e1	g	k	m
8221 / 8222 / 8223	250	402	350	22	206	370	24	250	230	6.5	24	11
8224	340	580	510	28.5	283	532	38	285	265	11	24	18
8225	340	672	591	28.5	283	624	38	285	265	11	28	18
8226 / 8227	450	748.5	680	30.5	389	702	38	285	265	11	28	18
8241 / 8242	78	384	350	39	-	365	-	250	230	6,5	30	-
8243 / 8244	97	384	350	48,5	-	365	-	250	230	6,5	30	-
8245 / 8246	135	384	350	21,5	92	365	-	250	230	6,5	30	-



4.1.3 Montage der Variante 82XX-C-V003 "Cold Plate"

4.1.3.1 Montagevorbereitung

Vor dem Verschrauben von Kühler und Kühlplatte des Antriebsreglers Wärmeleitpaste auftragen, um den Wärmeübergangswiderstand möglichst gering zu halten. Die im Beipack mitgelieferte Menge ist ausreichend für ca. 1000 cm²:

- 1. Kontaktfläche von Kühler und Kühlplatte mit Spiritus säubern.
- 2. Wärmeleitpaste mit Spachtel oder Pinsel dünn auftragen.

4.1.3.2 Montage 822X-C-V003

- Antriebsregler mit Befestigungsschrauben M5 x 25 auf den Kühlkörper montieren.
- Schraubenanzugsmoment: 3,4 Nm.





FIG 4-2 Abmessungen 822X-C-V003: Montage im Schaltschrank

³⁾ mit aufsteckbarem Feldbus- oder I/O-Modul:
Montagetiefe und benötigten Montagefreiraum für Anschlußkabel berücksichtigen

[mm]	a	a1	b	b1	c	c1	d	e ³⁾	g
8221-V003	234	250	381	350	110	220	367	171	6.5
8222-V003									



Installation

4.1.3.3 Montage 824X-C-V003

- Antriebsregler mit Befestigungswinkeln und Befestigungsschrauben M5 x 20 auf den Kühlkörper montieren.
- Schraubenanzugsmoment: 3,4 Nm.





FIG 4-3 Abmessungen 824X-C-V003: Montage im Schaltschrank

3) mit aufsteckbarem Feldbus- oder I/O-Modul:
Montagetiefe und benötigten Montagefreiraum für Anschlußkabel berücksichtigen

[mm]	a	b	b1	c	c2	d	e ³⁾	g
8241-V003 8242-V003	78	381	350	48	-	367	168	6,5
8243-V003 8244-V003	97	381	350	67	-	367	168	6,5
8245-V003 8246-V003	135	381	350	105	38	367	168	6,5




4.2 Elektrische Installation

4.2.1 Wichtige Hinweise

- Hinweise zur EMV-gerechten Installation finden Sie in Kapitel 4.3.
- Vor Arbeiten im Bereich der Anschlüsse muß sich das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien.
- Nicht benutzte Steuereingänge und Steuerausgänge mit Steckern versehen.
- Bei Betauung die Antriebsregler erst dann an Netzspannung anschließen, wenn die sichtbare Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.
- Beachten Sie die Einschränkungen bei den jeweiligen Netzformen!

Netz	Betrieb der Antriebsregler	Bemerkungen
mit geerdetem Mittelpunkt	uneingeschränkt erlaubt	Bemessungsdaten der Antriebsregler einhalten
mit isoliertem Sternpunkt (IT-Netze)	Der Betrieb mit den empfohlenen Netzfiltern ist nicht möglich.	• Netzfilter wird beim Fehler "Erdschluß" zerstört. • Rücksprache mit dem Werk
mit geerdetem Außenleiter	Der Betrieb ist nur mit einer Variante möglich.	Rücksprache mit dem Werk
DC-Einspeisung über $+U_6/-U_6$	Die Gleichspannung muß symmetrisch zu PE verlaufen.	Antriebsregler wird zerstört bei geerdetem $+U_6$ -Leiter oder $-U_6$ -Leiter



Installation

4.2.2 Leistungsanschlüsse


4.2.2.1 Netzanschluß

Typen 8221 bis 8227	Typen 8241 bis 8246
Bei geschirmten Leitungen Schirm richtig auflegen: • Schirm mit geeigneter Schelle auf der leitenden Schalt-schrank-Montageplatte auflegen. • Zur Verbesserung der Schirmanbindung: Schirm zusätz-lich am Stehbolzen PE neben den Leistungsanschlüssen auflegen.	Bei geschirmten Leitungen Schirm richtig auflegen (benötigte Teile im Beipack): • Schirmblech ① auf Befestigungswinkel ② schrauben. • Schirm mit Laschen festklemmen. Nicht als Zugentla-stung benutzen! • Zur Verbesserung der Schirmanbindung: Schirm zusätz-lich am Stehbolzen PE neben den Leistungsanschlüssen auflegen.

FIG 4-4 Vorschlag Netzanschluß 822X/824X

- Netzleitungen an die Schraubklemmen L1, L2, L3 anschließen.
 - Schraubenanzugsmomente

Typ	Klemmen	
	L1, L2, L3, +UG, -UG	PE-Anschluß
8221 - 8223	4 Nm (35 lbin)	
8224 - 8225	7 Nm (62 lbin)	
8226 - 8227	12 Nm (106.2 lbin)	
8241 - 8246	0.5 ... 0.6 Nm (4.4 ... 5.3 lbin)	3.4 Nm (30 lbin)



4.2.2.2 Motoranschluß

Aus Gründen der EMV-Sicherheit empfehlen wir, nur geschirmte Motorleitungen einzusetzen.





Typen 8221/8222/8223 	Bei geschirmten Leitungen Schirm richtig auflegen: • Schirm von Motorleitung und ggf. Thermokontakt mit Laschen festklemmen. Nicht als Zugentlastung benutzen! • Zur Verbesserung der Schirmanbindung: Schirme zusätzlich am Stehbolzen PE neben den Motoranschlüssen auflegen.
Typen 8224/8225 	• Zugentlastung mit Kabelbindern ausführen ①. • Bei geschirmten Leitungen Schirm richtig auflegen: - Schirm der Motorleitungen mit Kabelhalbschelle und Schrauben M5 x 12 auf das Schirmblech auflegen ②. - Schirm von Thermokontakt großflächig am Stehbolzen PE neben den Motoranschlüssen auflegen.
Typen 8226/8227 	• Zugentlastung mit Kabelschellen und Schrauben M4 x 12 ausführen ③. - Eine zusätzliche Zugentlastung/Fixierung ist mit Kabelbindern möglich ①. • Bei geschirmten Leitungen Schirm richtig auflegen: - Schirm der Motorleitungen mit Kabelhalbschelle und Schrauben M5 x 12 auf das Schirmblech auflegen ②. - Schirm von Thermokontakt großflächig am Stehbolzen PE neben den Motoranschlüssen auflegen.

FIG 4-5 Vorschlag für Motoranschluß bei 822X



Installation

Typen 824X

Bei geschirmten Leitungen Schirm richtig auflegen (benötigte Teile im Beipack):


- Schirmblech ① auf Befestigungswinkel ② schrauben.
- Schirm von Motorleitung und ggf. Thermokontakt mit Laschen festklemmen. Nicht als Zugentlastung benutzen!
- Zur Verbesserung der Schirmanbindung: Schirme zusätzlich am Stehbolzen PE neben den Motoranschlüssen auflegen.

FIG 4-6 Vorschlag für Motoranschluß bei 824X

- Motorleitungen an die Schraubklemmen U, V, W anschließen.
 - Auf richtige Polung achten.
 - Schraubenanzugsmomente

Typ	Klemmen			T1, T2
	U, V, W	PE-Anschluß	Schirm/ Zugentlastung	
8221 - 8223	4 Nm (35 lbin)		-	0.5 ... 0.6 Nm (4.4 ... 5.3 lbin)
8224 - 8225	7 Nm (62 lbin)		3.4 Nm (30 lbin)	
8226 - 8227	12 Nm (106.2 lbin)		M4: 1.7 Nm (15 lbin)	
			M5: 3.4 Nm (30 lbin)	
8241 - 8246	0.5 ... 0.6 Nm (4.4 ... 5.3 lbin)	3.4 Nm (30 lbin)	-	

- Das Schalten auf der Motorseite des Antriebsreglers ist zulässig
 - zur Sicherheitsabschaltung (Not-Aus).
 - betriebsmäßig unter Last.



- Halten Sie die Motorleitung möglichst kurz, da sich dies positiv auf das Antriebsverhalten auswirkt.
 - FIG 4-7 zeigt den Zusammenhang zwischen Motorleitungslänge und eventuell erforderlichen Ausgangsfiltern.
 - Bei Gruppenantrieben (mehrere Motoren an einem Antriebsregler) ist die resultierende Leitungslänge l_{res} ausschlaggebend:

$l_{res} = \text{Summe aller Motorleitungslängen} \cdot \sqrt{\text{Anzahl der Motorleitungen}}$

- Die in FIG 4-7 angegebenen Komponenten gelten für Schaltfrequenzen $\leq 8 \text{ kHz}$ (C018 = -0-, -1-). Beim Betrieb der Antriebsregler mit Schaltfrequenzen $> 8 \text{ kHz}$ können veränderte Maßnahmen erforderlich sein. Nehmen Sie Rücksprache mit dem Werk.
- Beim Einsatz ungeschirmter Motorleitungen gelten die Angaben in FIG 4-7 für die doppelten Motorleitungslängen.
- Halten Sie Rücksprache mit dem Werk bei absoluten oder resultierenden Motorleitungslängen $> 200\text{m}$.





FIG 4-7 Zusätzlich notwendige Ausgangsfilter in der Motorleitung



Installation

4.2.2.3 Anschlußplan





FIG 4-8 Leistungsanschlüsse 822X/824X


F1, F2, F3	Sicherungen
K10	Netzschütz
Z1	Netzdrossel/Netzfilter, s. Zubehör Typen 8222-8227, 8244/8246 nur mit zugeordneter Netzdrossel/Netzfilter betreiben
Z2	Motorfilter/Sinusfilter, s. Zubehör
Z3	Bremschopper/Bremsmodul, s. Zubehör
RB	Bremswiderstand, s. Zubehör
9 _{RB}	Temperaturüberwachung Bremswiderstand
X1	Klemmenleiste im Schaltschrank




4.2.3 Steueranschlüsse

4.2.3.1 Steuerleitungen

- Wir empfehlen, die Leitungen für analoge Signale immer einseitig abzuschirmen, um Signalverfälschungen zu vermeiden.
- Legen Sie die Schirme der Steuerleitungen
 - Bei 822X, 824X mit dem Sammelschirmblech auf die frontseitige Metallfläche (Schraubenlänge max. 12 mm).



- Bei Unterbrechungen der Steuerleitungen (Klemmenleisten, Relais) die Abschirmungen auf kürzestem Wege leitend weiterverbinden.
- Die Befestigungsschraube des Sollwertpotentiometers mit PE verbinden.
- Die Leitungen für die Temperaturüberwachung des Motors möglichst getrennt von der Motorleitung verlegen.



Installation

4.2.3.2 Belegung der Steuerklemmen

Berührsicherheit
Die Steuerklemmen sind basisisoliert (doppelte Trennstrecken), die Berührsicherheit ist ohne weitere Maßnahmen gegeben.

Verpolungsschutz
Der Verpolungsschutz der Steuerklemmen verhindert die Fehlbeschalung der internen Steuereingänge. Mit großem Kraftaufwand ist es jedoch möglich, den Verpolungsschutz zu überwinden. Der Antriebsregler läßt sich dann nicht freigeben.

Temperaturüberwachung des Motors
Die Anschlüsse für die Temperaturüberwachung des Motors (T1, T2) befinden sich neben den Anschlußklemmen U, V, W.

FIG 4-9 Lage der Steuerklemmen

	Klemme	Verwendung (Werkseinstellung fettgedruckt)	Pegel	Daten
Analoge Eingänge	7	GND 1		
	8	Sollwerteingang, Bezug: Klemme 7 (0 bis 10V)	5 - 6 5 - 6 3 - 4 1 - 2	Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: ±0.5 % Temperaturfehler: 0.3 % (0...+40 °C) Eingangswiderstand Spannungssignal: > 100 kΩ Stromsignal: 250 Ω
	9	Versorgung für Sollwertpotentiometer	5.2V / 6mA	
Analoger Ausgang	62	Analogausgang, Bezug: Klemme 7 (Drehfeldfrequenz)	0... 6 V / 2 mA	Auflösung: 10 Bit
Digitale Eingänge	20	Versorgungsspannung für digitale Eingänge 15 V/20 mA		
	28	Reglerfreigabe	HIGH	HIGH: 12 V ... 30 V LOW: 0 V ... 3 V
	E4	Rechtslauf/ Linkslauf (R/L)	Rechts: LOW Links: HIGH	
	E3	Gleichstrombremsung (GSB)	HIGH	
	E2	Festfrequenzen (JOG)	binäre Codierung	
	E1	20Hz, 30Hz, 40Hz		
	39	GND 2 (Bezugspunkt für externe Spannungen)		
Überwachungen	T1	Temperaturüberwachung Motor (PTC-Temperaturfühler/Thermokontakt)		Wenn nicht genutzt: C119 = -0- parametrieren!
	T2	Temperaturüberwachung Motor (PTC-Temperaturfühler/Thermokontakt)		

	Klemme	Verwendung (Werkseinstellung fettgedruckt)	Relaisstellung (geschaltet)	Daten
Relaisausgang K1	K 11	Relaisausgang Öffner (TRIP)	geöffnet	24 V AC / 3,0 A oder 60 V DC / 0,5 A
	K 12	Relaismittelkontakt		
	K 14	Relaisausgang Schließer (TRIP)	geschlossen	
Relaisausgang K2	K 21	Relaisausgang Öffner (Betriebsbereit)	geöffnet	250 V AC / 3,0A oder 60 V DC / 0,5A
	K 22	Relaismittelkontakt		250 V AC / 3,0A oder 60 V DC / 0,5A
	K 24	Relaisausgang Schließer (Betriebsbereit)	geschlossen	250 V AC / 3,0A oder 60 V DC / 0,5A

4.2.3.3 Anschlußpläne




FIG 4-10 Steueranschlüsse: Versorgung mit interner Steuerspannung





FIG 4-11 Steueranschlüsse: Versorgung mit externer Steuerspannung (+ 12 V ... + 30 V)

- GND1 Bezugspunkt für interne Spannungen
- GND2 Bezugspunkt für externe Spannungen
- GND1 und GND2 sind geräteintern potentialgetrennt



Installation

4.3 Installation eines CE-typischen Antriebssystems

Allgemeine Hinweise	• Die Verantwortung für die Einhaltung der EMV-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender. - Wenn Sie die folgenden Maßnahmen beachten, können Sie davon ausgehen, daß beim Betrieb der Maschine keine vom Antriebssystem verursachten EMV-Probleme auftreten und die EMV-Richtlinie bzw. das EMV-Gesetz erfüllt ist. - Werden in der Nähe der Antriebsregler Geräte betrieben, die der CE-Anforderung hinsichtlich der Störfestigkeit EN 50082-2 nicht genügen, können diese Geräte durch die Antriebsregler elektromagnetisch beeinträchtigt werden.
Aufbau	• Antriebsregler, Netzdrossel/-filter großflächig zur geerdeten Montageplatte kontaktieren: - Montageplatten mit elektrisch leitender Oberfläche (verzinkt oder rostfreier Stahl) erlauben eine dauerhafte Kontaktierung. - Lackierte Platten sind nicht geeignet für die EMV-gerechte Installation. • Wenn Sie mehrere Montageplatten verwenden: - Montageplatten großflächig leitend miteinander verbinden (z. B. mit Kupferbändern). • Beim Verlegen der Leitungen auf räumliche Trennung der Motorleitung von Signal- und Netzleitungen achten. • Eine gemeinsame Klemmleiste für Netzeingang und Motorausgang vermeiden. • Leitungsführung möglichst dicht am Bezugspotential. Frei schwebende Leitungen wirken wie Antennen.
Filterung	• Verwenden Sie nur die den Antriebsreglern zugeordneten Netzfilter bzw. Funkentstörfilter und Netzdrosseln: - Funkentstörfilter reduzieren unzulässige hochfrequente Störgrößen auf ein zulässiges Maß. - Netzdrosseln reduzieren niederfrequente Störgrößen, die insbesondere durch die Motorleitungen bedingt werden und von deren Länge abhängig sind. - Netzfilter vereinen die Funktion von Netzdrossel und Funkentstörfilter.
Schirmung	• Am Antriebsregler den Schirm der Motorleitung verbinden - mit dem Schirmanschluß des Antriebsreglers. - zusätzlich großflächig mit der Montageplatte. - Empfehlung: Mit Erdungsschellen auf metallisch blanken Montageflächen ausführen. • Bei Schützen, Motorschutzschalter oder Klemmen in der Motorleitung: - Die Schirme der dort angeschlossenen Leitungen durchverbinden und ebenfalls großflächig mit der Montageplatte kontaktieren. • Im Klemmenkasten des Motors oder am Motorgehäuse den Schirm großflächig mit PE verbinden: - Metallische Kabelverschraubungen am Motorklemmkasten gewährleisten eine großflächige Verbindung des Schirms mit dem Motorgehäuse. • Bei Netzleitungen zwischen Netzfilter und Antriebsregler länger als 300 mm: - Netzleitung abschirmen. - Den Schirm der Netzleitung direkt am Antriebsregler und am Netzfilter auflegen und großflächig mit der Montageplatte verbinden. • Beim Einsatz eines Bremschoppers: - Den Schirm der Bremswiderstandsleitung direkt am Bremschopper und am Bremswiderstand großflächig mit der Montageplatte verbinden. - Den Schirm der Zuleitung zwischen Antriebsregler und Bremschopper direkt am Antriebsregler und Bremschopper großflächig mit der Montageplatte verbinden. • Die Steuerleitungen abschirmen: - Schirme digitaler Steuerleitungen beidseitig auflegen. - Schirme analoger Steuerleitungen einseitig auflegen. - Schirme auf kürzestem Weg mit den Schirmanschlüssen am Antriebsregler verbinden. • Einsatz der Antriebsregler 821X/822X/824X in Wohngebieten: - Zur Begrenzung der Störstrahlung zusätzliche Schirmdämpfung ≥ 10 dB vorsehen. Diese wird in der Regel durch Einbau in handelsübliche, geschlossene, metallische und geerdete Schaltschränke oder -kästen erreicht.
Erdung	• Alle metallisch leitfähigen Komponenten (Antriebsregler, Netzfilter, Motorfilter, Netzdrosseln) durch entsprechende Leitungen von einem zentralen Erdungspunkt (PE-Schiene) erden. • Die in den Sicherheitsvorschriften definierten Mindestquerschnitte einhalten: - Für die EMV ist jedoch nicht der Leitungsquerschnitt, sondern die Oberfläche der Leitung und der flächigen Kontaktierung entscheidend.







FIG 4-12 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1	Sicherung
K10	Netzschütz
Z1	Netzfilter "A" oder "B", siehe Zubehör
Z2	Motorfilter/Sinusfilter, siehe Zubehör
Z3	Bremsmodul/Bremschopper, siehe Zubehör
-X1	Klemmenleiste im Schaltschrank
RB	Bremswiderstand
PES	HF-Schirmabschluß durch großflächige PE-Anbindung (siehe "Schirmung" in diesem Kapitel)
n	Phasenzahl



Installation



5 Inbetriebnahme

Die Antriebsregler sind werksseitig so eingestellt, daß folgende leistungszugeordnete, vierpolige Asynchron-Normmotoren ohne weitere Einstellungen betrieben werden können:

- 230/400 V, 50 Hz
- 265/460 V, 60 Hz
- 280/480 V, 60 Hz

Mit einem Bedienmodul 8201BB oder einem Feldbusmodul können Sie den Antriebsregler mit wenigen Einstellungen an Ihre Anwendung anpassen. Die notwendigen Schritte sind in Kap. 5.3 und in Kap. 5.4 zusammengefaßt.

5.1 Bevor Sie einschalten

Überprüfen Sie vor dem ersten Einschalten des Antriebsreglers die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß:

- Leistungsanschluß:
 - Über L1, L2 und L3 bei 822X/824X
 - Alternativ über Klemmen +UG, -UG (DC-Verbundbetrieb)
- Steuerklemmen:
 - Bezugspotential für die Steuerklemmen ist Klemme 39.
 - Reglerfreigabe: Klemme 28
 - Drehrichtungsvorgabe: Klemme E3 oder E4
 - Externe Sollwertvorgabe: Klemmen 7, 8
 - Jumperstellung prüfen! Werkseinstellung: 0 - 10 V (siehe Seite 4-12).
 - Bei Betrieb mit interner Spannungsversorgung über Klemme 20 müssen die Klemmen 7 und 39 gebrückt sein.
- Schließen Sie den Antriebsregler bei Betauung erst dann an Netzspannung an, wenn die sichtbare Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.

Halten Sie die Einschaltreihenfolge ein!



Inbetriebnahme


5.2 Kurzinbetriebnahme mit der Werkseinstellung

5.2.1 Einschaltreihenfolge

Schritt	
1. Netzspannung zuschalten.	Der Antriebsregler ist nach ca. 2 Sekunden betriebsbereit.
2. Drehrichtung vorgeben.	• Rechtslauf: - An Klemme E4 LOW-Signal (0...+3V) legen. • Linkslauf: - An Klemme E4 HIGH-Signal (+12...+30V) legen.
3. Sollwert vorgeben.	An Klemme 8 eine Spannung 0...+10 V legen.
4. Regler freigeben.	An Klemme 28 HIGH-Signal (+12...+30V) legen.
5. Der Antrieb läuft jetzt mit der Werkseinstellung.	

5.2.2 Werkseinstellung der wichtigsten Antriebsparameter

Einstellung	Code	Werkseinstellung		Anpassen an die Anwendung
Bedienungsart	C001	-0-	Sollwertvorgabe über Klemme 8 Steuerung über Klemmen Parametrierung über 8201BB	siehe Code-tabelle Kap 7.2
Klemmenkonfiguration	C007	-0-	E4 E3 E2 E1 R/L GSB JOG1/2/3	siehe Code-tabelle Kap 7.2
Maschinendaten				Kap. 5.3 ff.
Drehzahlbereich	min. Drehfeldfrequenz	C010	0.0 Hz	Kap. 5.3.1
	max. Drehfeldfrequenz	C011	50.0 Hz	
Hoch- und Ablaufzeiten	Hochlaufzeit	C012	5.0 s	Kap. 5.3.2
	Ablaufzeit	C013	5.0 s	
Stromgrenzwerte	motorisch	C022	150 %	Kap. 5.3.3
	generatorisch	C023	80 %	
Antriebsverhalten				Kap. 5.4 ff.
Strom-, Drehmoment-, Leistungsverhalten	Betriebsart	C014	-4-	Motor-Stromregelung
	U/f-Nennfrequenz	C015	50.0 Hz	Motor-Stromregelung siehe Kap. 5.4.2.1
	U _{min} -Einstellung	C016	0 %	U/f-Kennliniensteuerung
	Schlupfkompensation	C021	0 %	• mit U _{min} Anhebung: siehe Kap. 5.4.2.2



5.3 Maschinendaten anpassen

5.3.1 Drehzahlbereich festlegen (f_{dmin} , f_{dmax})

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
		Lenze	Auswahl		Info	
C010	minimale Drehfeldfrequenz	0.0	0.0	{0.1Hz} 480.0		
C011	maximale Drehfeldfrequenz	50.0	7.5	{0.1Hz} 480.0		

Funktion Der für die Anwendung erforderliche Drehzahlbereich kann hier über die Vorgabe der Drehfeldfrequenzen f_{dmin} und f_{dmax} eingestellt werden:

- f_{dmin} entspricht der Drehzahl bei 0 % Drehzahl-Sollwertvorgabe.
- f_{dmax} entspricht der Drehzahl bei 100 % Drehzahl-Sollwertvorgabe.

Abgleich Beziehung zwischen Drehfeldfrequenz und Synchrondrehzahl des Motors:

$$n_{rsyn} = \frac{f_{dmax} \cdot 60}{p}$$

n_{rsyn} Synchrondrehzahl Motor [min^{-1}]
 f_{dmax} max. Drehfeldfrequenz [Hz]
 p Polpaarzahl


Bsp. 4poliger Asynchronmotor:
 $p = 2, f_{dmax} = 50 \text{ Hz}$ $n_{rsyn} = \frac{50 \cdot 60}{2} = 1500 \text{ min}^{-1}$


Wichtig

- Bei der Einstellung $f_{dmin} > f_{dmax}$ wird die Drehfeldfrequenz auf f_{dmax} begrenzt.
- Bei Sollwertvorgabe über JOG-Werte wirkt f_{dmax} ablösend als Begrenzung.
- f_{dmax} ist eine interne Normierungsgröße:
 - Größere Änderungen über LECOM-Schnittstelle nur bei Reglersperre ausführen.
- Maximaldrehzahl des Motors beachten!
- f_{dmin} ist nur wirksam:
 - Bei analoger Sollwertvorgabe.
 - Bei der Motorpotifunktion "DOWN".

Besonderheiten

- Bei Drehfeldfrequenzen $f_d > 300\text{Hz}$:
 - Schaltfrequenzen $< 8\text{kHz}$ vermeiden.
- Den Anzeigewert von f_{dmin} und f_{dmax} können Sie mit C500 und C501 auf eine Prozeßgröße beziehen.





Inbetriebnahme

5.3.2 Hoch- und Ablaufzeiten einstellen (T_{ir} , T_{if})

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
		Lenze	Auswahl		Info	
C012	Hochlaufzeit	5.0	0.0	{0.1s}	999.0 T_{ir}	
C013	Ablaufzeit	5.0	0.0	{0.1s}	999.0 T_{if}	


Funktion Die Hoch- und Ablaufzeiten bestimmen wie schnell der Antrieb einer Sollwertänderung folgt.


- Abgleich**
- Die Hoch- und Ablaufzeiten beziehen sich auf eine Änderung der Drehfeldfrequenz von 0 Hz auf die unter C011 eingestellte maximale Drehfeldfrequenz.
 - Berechnen Sie die Zeiten T_{ir} und T_{if} , die Sie unter C012 und C013 einstellen müssen.
 - t_{ir} und t_{if} sind die gewünschten Zeiten für den Wechsel zwischen f_{d1} und f_{d2} :

$$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{f_{dmax}}{f_{d2} - f_{d1}}$$

$$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{f_{dmax}}{f_{d2} - f_{d1}}$$

Wichtig Zu kurz eingestellte Hoch- und Ablaufzeiten können unter ungünstigen Betriebsbedingungen zu Abschaltung der Antriebsreglers mit TRIP "Überlast" (OC5) führen. In diesen Fällen die Hoch- und Ablaufzeiten so einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.





5.3.3 Stromgrenzwerte einstellen ($I_{\max}$ -Grenzen)

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C022	$I_{\max}$ -Grenze motorisch	150	30 {1 %}	150	
C023	$I_{\max}$ -Grenze generatorisch	80	30 {1 %}	110	

Funktion Die Antriebsregler verfügen über eine Stromgrenzwertregelung, die das dynamische Verhalten unter Last bestimmt. Die dabei gemessene Auslastung wird mit dem unter C022 für motorische Last und mit dem unter C023 für generatorische Last eingestellten Stromgrenzwert verglichen. Werden die Stromgrenzwerte überschritten, ändert der Antriebsregler sein dynamisches Verhalten.


Abgleich Die Hoch- und Ablaufzeiten so einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß $I_{\max}$ des Antriebsreglers erreicht wird.

Antriebsverhalten, wenn der jeweilige Grenzwert erreicht wird

- Während des Hochlaufs:
 - Verlängern der Hochlauframpe.
- Während des Ablaufs:
 - Verlängern der Ablauframpe.
- Bei steigender Belastung mit konstanter Drehzahl:
 - Wenn der motorische Stromgrenzwert erreicht wird:
Absenken der Drehfeldfrequenz bis auf 0 Hz.
 - Wenn der generatorische Stromgrenzwert erreicht wird:
Anheben der Drehfeldfrequenz bis auf die maximale Frequenz (C011).
 - Aufheben der Drehfeldfrequenzänderung, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.

Wichtig

- Eine korrekte Stromregelung ist im generatorischen Betrieb nur möglich mit angeschlossener Bremseinheit oder im Verbundbetrieb mit Energieaustausch.
- Beim Betrieb mit Schaltfrequenzen > 8 kHz die Stromgrenzwerte auf die in den Bemessungsdaten angegebenen Ströme " $I_{\max}$ für 60 s" einstellen (siehe Kap. 3.2).
(Derating bei höheren Schaltfrequenzen)



Inbetriebnahme

5.4 Betriebsverhalten des Antriebs optimieren

Mit den folgenden Einstellungen können Sie das Strom-, Drehmoment- und Leistungsverhalten des angeschlossenen Motors beeinflussen.

Dafür stehen die Betriebsarten "Motor-Stromregelung" und "U/f-Kennliniensteuerung" zur Verfügung. Einige Entscheidungshilfen zur Auswahl finden Sie in Kap. 5.4.1.

5.4.1 Betriebsart wählen


Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C014 ↴	Betriebsart	-4-	-2- lineare Kennlinie $U \sim f_d$ mit konstanter U_{min} -Anhebung -3- quadratische Kennlinie $U \sim f_d^2$ mit konstanter U_{min} -Anhebung -4- Motor-Stromregelung	Betriebsarten und Charakteristik der Spannungskennlinie	


Funktion

- Mit C014 stellen Sie die Betriebsart und die Charakteristik der Spannungskennlinie ein.
- Die Motor-Stromregelung ermöglicht eine "sensorlose Drehzahlregelung". Im Vergleich zur U/f-Kennliniensteuerung ist ein erheblich höheres Drehmoment und eine niedrigere Leerlaufstromaufnahme erreichbar.


C014 = -2-
Lineare Kennlinie

C014 = -3-
Quadratische Kennlinie
(z. B. für Pumpen, Lüfter)





Entscheidungshilfe	Motorleitung			
	geschirmt ≤ 50 m ungeschirmt ≤ 100 m		geschirmt > 50 m ungeschirmt > 100 m	
	C014			
Einzelantriebe	empfohlen	alternativ	empfohlen	alternativ
mit konstanter Belastung	-4-	-2-	-2-	-
mit stark wechselnden Lasten	-4-	-2-	-2-	-
mit Schweranlauf	-4-	-2-	-2-	-
Positionier- und Zustellantriebe mit hoher Dynamik	-2-	-	-2-	-
Hubantriebe	-4-	-2-/-4-	-2-	-
Pumpen- und Lüfterantriebe	-3-	-2-	-3-	-2-
Drehstrom-Reluktanzmotoren	-2-	-	-2-	-
Drehstrom-Verschiebeankermotoren	-2-	-	-2-	-
Drehstrommotoren mit fest zugeordneter Frequenz-Spannungskennlinie	-2-	-	-2-	-
Gruppenantriebe (maßgebend ist die resultierende Motorleitungslänge)	$I_{\text{res}} = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_n^2}$			
gleiche Motoren und gleiche Lasten	-4-	-2-	-2-	-
unterschiedliche Motoren und/oder wechselnde Lasten	-2-	-	-2-	



Inbetriebnahme

5.4.2 Betriebsarten optimieren

5.4.2.1 Motor-Stromregelung optimieren

Benötigte Codestellen

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C015	U/f-Nennfrequenz	50.0	7.5 {0.1Hz} 960.0		
C021	Schlupfkompensation	0	0 {1 %} 20		
C088	Motornennstrom	*	0.0 ... 1.2 · Ausgangsnennstrom	* geräteabhängig	Eingabe nur notwendig bei nicht angepaßten Motoren.
C091	Motor cos φ	*	0.4 {0.1} 1.0		

Einstellreihenfolge

- Für Antriebe mit leistungsangepaßten, 4poligen Standard-Normmotoren 230/400 V in Sternschaltung müssen Sie keine Motordaten eingeben. Der Antriebsregler ermittelt diese nach dem Antriebsstart selbsttätig.
- Folgende Antriebe können Sie optimieren durch die Eingabe der Typenschilddaten "Motornennstrom" und "cos φ" in C088 bzw. C091:
 - Motor eine Leistungsklasse kleiner als der dem Antriebsregler zugeordnete Motor.
 - Motor eine oder zwei Leistungsklassen größer als der dem Antriebsregler zugeordnete Motor.
 - Antriebe mit 2, 6, 8, 10 und 12-poligen Standard-Normmotoren.
 - Antriebe mit Sondermotoren.
- Mit der Schlupfkompensation C021 können Sie die "sensorlose Drehzahlregelung" für Ihre Anwendung optimieren.

1. Ggf. C014 = -4- wählen. (Werkseinstellung)

2. U/f-Nennfrequenz vorgeben (C015).

Motorspannung	Motoranschluß	C015
220/380 V	Y	52,6 Hz
230/400 V, 265/460 V, 280/480 V	Y	50 Hz
220/380 V, 230/400 V, 265/460 V, 280/480 V	Δ	87 Hz
380/660 V	Δ	52,6 Hz
400/690 V	Δ	50 Hz

3. Ggf. Motordaten für nicht angepaßte Motoren eingeben (C088, C091).

4. Schlupfkompensation einstellen (C021):

Grobabgleich anhand der Motordaten:

$$s = \frac{n_{rsyn} - n_r}{n_{rsyn}} \cdot 100\%$$

$$n_{rsyn} = \frac{f_{dr} \cdot 60}{p}$$


- s Schlupfkonstante (C021)
- n_{rsyn} synchrone Drehzahl Motor [min⁻¹]
- n_r Nenndrehzahl laut Motortypenschild [min⁻¹]
- f_{dr} Nennfrequenz laut Motortypenschild [Hz]
- p Polpaarzahl

Feinabgleich:

C021 bei konstanter Belastung verändern, bis sich eine Drehzahl nahe der Synchrdrehzahl einstellt. Bei zu großer Einstellung von C021 kann der Antrieb instabil werden (Überkompensation).

Wichtig

- Den Wechsel zwischen U/f-Kennliniensteuerung und Motor-Stromregelung nur bei Reglersperre durchführen.
- Der Motorleerlaufstrom (Magnetisierungsstrom) darf den Bemessungsstrom des Antriebsreglers nicht überschreiten.
- Bei sehr kleinen Reibungswerten kann beim Schalten von RFR an der Motorwelle ein Winkerversatz von bis zu 180° auftreten.



5.4.2.2 U/f-Kennliniensteuerung mit konstanter U_{min} -Anhebung optimieren

Benötigte Codestellen

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C015	U/f-Nennfrequenz	50.0	7.5 {0.1Hz} 960.0		
C016	U_{min} -Einstellung	0	0 {1 %} 40		
C021	Schlupfkompensation	0	0 {1 %} 20		

Einstellreihenfolge

1. Ggf. U/f-Kennlinie auswählen (C014).

2. U/f-Nennfrequenz vorgeben (C015).

- Die U/f-Nennfrequenz bestimmt die Steigung der U/f-Kennlinie und hat entscheidenden Einfluß auf das Strom-, Drehmoment- und Leistungsverhalten des Motors.
- Eine interne Netzspannungskompensation gleicht Schwankungen im Netz während des Betriebs aus, so daß Sie diese bei der Einstellung von C015 nicht berücksichtigen müssen.


Abgleich


Berechnen Sie die Frequenz, die Sie unter C015 einstellen müssen:

$$C015[Hz] = \frac{400V}{U_{NMotor}[V]} \cdot \text{Motornennfrequenz}[Hz]$$

C014 = -2-
Lineare Kennlinie

C014 = -3-
Quadratische Kennlinie (z. B. für Pumpen, Lüfter)





Inbetriebnahme

3. U_{min}-Anhebung einstellen (C016).

- **Lastunabhängige** Anhebung der Motorspannung für Drehfeldfrequenzen unterhalb der U/f-Nennfrequenz. Damit kann das Drehmomentverhalten des Umrichterantriebes optimiert werden.
- C016 unbedingt an den verwendeten Asynchronmotor anpassen, da der Motor sonst durch Über-temperatur zerstört werden kann:

Abgleich

Beachten Sie das thermische Verhalten des angeschlossenen Motors bei kleinen Drehfeldfrequenzen:

- Erfahrungsgemäß können Sie Standard-Asynchronmotoren der Isolierstoffklasse B im Frequenzbereich $0\text{ Hz} \leq f_d \leq 25\text{ Hz}$ kurzzeitig mit ihrem Nennstrom betreiben.
- Exakte Einstellwerte für den Motorstrom beim Motorenhersteller erfragen.

A Motor im Leerlauf bei $f_d \approx$ Schlupffrequenz betreiben:

- $P_{\text{Mot}} \leq 7,5\text{ kW}$: $f_d \approx 5\text{ Hz}$
- $P_{\text{Mot}} > 7,5\text{ kW}$: $f_d \approx 2\text{ Hz}$

B U_{min} erhöhen, bis sich folgender Motorstrom einstellt:

- **Motor im Kurzzeitbetrieb** bei $0\text{ Hz} \leq f_d \leq 25\text{ Hz}$:
 - bei eigenbelüfteten Motoren: $I_{\text{Motor}} \leq I_{\text{N Motor}}$
 - bei fremdbelüfteten Motoren: $I_{\text{Motor}} \leq I_{\text{N Motor}}$
- **Motor im Dauerbetrieb** bei $0\text{ Hz} \leq f_d \leq 25\text{ Hz}$:
 - bei eigenbelüfteten Motoren: $I_{\text{Motor}} \leq 0,8 \cdot I_{\text{N Motor}}$
 - bei fremdbelüfteten Motoren: $I_{\text{Motor}} \leq I_{\text{N Motor}}$

4. Schlupfkompensation einstellen (C021).

Grobabgleich anhand der Motordaten:

$$s = \frac{n_{\text{rsyn}} - n_r}{n_{\text{rsyn}}} \cdot 100\%$$

$$n_{\text{rsyn}} = \frac{f_{\text{dr}} \cdot 60}{p}$$


s	Schlupfkonstante (C021)
n_{rsyn}	synchrone Drehzahl Motor [min^{-1}]
n_r	Nenn-drehzahl laut Motortypenschild [min^{-1}]
f_{dr}	Nennfrequenz laut Motortypenschild [Hz]
p	Polpaarzahl

Feinabgleich:

C021 bei konstanter Belastung verändern, bis sich eine Drehzahl nahe der Synchrodrehzahl einstellt. Bei zu großer Einstellung von C021 kann der Antrieb instabil werden (Überkompensation).


Wichtig

Den Wechsel zwischen U/f-Kennliniensteuerung und Motor-Stromregelung nur bei Reglersperre durchführen.




6 Während des Betriebs

- Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.
Im Antriebsregler sind keine Sicherungen installiert.
- Bei zyklischem Netzschalten:
 - Antriebsregler maximal alle 3 Minuten einschalten, weil sonst die interne Einschaltstrombegrenzung überlastet werden kann.
- Schalten auf der Motorseite:
 - Zulässig zur Sicherheitsabschaltung (Not-Aus).
 - Beim betriebsmäßigen Schalten des Motors bei freigegebenem Antriebsregler können Überwachungsmeldungen ansprechen.
- Bei entsprechenden Einstellungen der Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
 - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
 - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.
- Die Antriebsregler erzeugen bei entsprechender Einstellung eine Ausgangsfrequenz bis 480Hz:
 - Bei Anschluß eines dafür ungeeigneten Motors kann sich eine gefährliche Überdrehzahl ergeben.
- Wenn Sie die Funktion R/L (Drehrichtungsvorgabe) in der Konfiguration C007 = -0- bis -13- verwenden:
 - Bei Drahtbruch oder bei Ausfall der Steuerspannung kann der Antrieb die Drehrichtung umkehren.
- Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C142 = -2-, -3-) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
 - Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung umkehren.
- Die Antriebsregler 822X/824X haben eine temperaturabhängige Lüfterschaltung:
 - Die Lüfter sind nur in Betrieb, wenn die werksseitig fest eingestellte Temperatur des Kühlkörpers überschritten wird.




Während des Betriebs



7 Konfiguration

7.1 Grundlagen

- Mit der Konfiguration des Antriebsreglers können Sie den Antrieb an Ihre Anwendungen anpassen.
- Hierfür stehen Ihnen zur Verfügung
 - Bedienfunktionen
 - Steuer- und Regelfunktionen
 - Anzeigefunktionen
 - Überwachungsfunktionen
- Die möglichen Einstellungen für die Funktionen sind in Codes organisiert:
 - Codes sind numerisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert und beginnen mit einem "C".
 - Alle Codes sind in der Codetabelle aufgelistet.
 - Jeder Code bietet Parameter, mit denen Sie Ihren Antrieb einstellen und optimieren können.
- Die Konfiguration der Antriebsregler erfolgt entweder über die Tastatur des Bedienmoduls 8201BB oder über die serielle Schnittstelle mit einem Feldbusmodul.
 - Das Bedienmodul und die Feldbusmodule sind als Zubehör verfügbar.
- Das Ändern der Parameter mit dem Bedienmodul oder den Feldbusmodulen ist beschrieben
 - in den Betriebsanleitungen zu den Modulen.
 - im Systemhandbuch.
- Alle Funktionen der Antriebsregler sind in der Codetabelle kurz erläutert. Eine genaue Beschreibung finden Sie im Systemhandbuch.




Konfiguration

7.2 Codetabelle


So lesen Sie die Codetabelle:

Spalte	Abkürzung	Bedeutung
Code	C013	Codestelle C013 - Parameterwert der Codestelle kann in PAR1 und PAR2 unterschiedlich sein. - Parameterwert wird sofort übernommen (ONLINE).
	C009*	Parameterwert der Codestelle ist in PAR1 und PAR2 immer gleich und wird nur in PAR1 angezeigt.
	C001 ↵	Parameterwert der Codestelle wird nach Drücken von SH+PRG übernommen.
	[C002]	Parameterwert der Codestelle wird nach Drücken von SH+PRG übernommen, aber nur bei gesperrtem Regler.
Bezeichnung	820X	Bezeichnung der Codestelle. Gerätespezifische Einstellmöglichkeiten (hier für 820X). Ohne Gerätebezeichnung ist die Codestelle für alle Gerätetypen gültig.
Lenze		Werkseinstellung der Codestelle
	*	die Spalte "Wichtig" enthält weitere Informationen
Auswahl	1 {1 %} 99	minimaler Wert {kleinste Schrittweite/Einheit} maximaler Wert
Info	-	Bedeutung der Codestelle
WICHTIG	-	Zusätzliche, wichtige Erläuterungen zur Codestelle

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C001 ↵	Bedienungsart	-0-	-0- Sollwertvorgabe über Kl. 8 Steuerung über Klemmen Parametrierung über 8201BB -1- Sollwertvorgabe über 8201BB oder über LECOM Steuerung über Klemmen Parametrierung über 8201BB -2- Sollwertvorgabe über Kl. 8 Steuerung über Klemmen Parametrierung über LECOM -3- Sollwertvorgabe über LECOM Steuerung über LECOM Parametrierung über LECOM		
[C002]*	Parametersatz		-0- Funktion ausgeführt -1- PAR1 mit Werksabgleich überschreiben -2- PAR2 mit Werksabgleich überschreiben -3- PAR1 und PAR2 mit den Daten des Bedienmoduls überschreiben -4- PAR1 mit den Daten des Bedienmoduls überschreiben -5- PAR2 mit den Daten des Bedienmoduls überschreiben -6- PAR1 und PAR2 zum Bedienmodul übertragen		




Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten				WICHTIG			
		Lenze	Auswahl				Info		
C004↵	Einschaltanzeige	-0-	-0-	Drehfeldfrequenz f _d					
			-1-	Geräteauslastung					
			-2-	Motorstrom					
[C007]*	Klemmen- konfiguration	-0-		E4	E3	E2	E1	• R = Rechtslauf • L = Linkslauf • GSB = Gleichstrombremse • PAR = Parametersatzum- schaltung • JOG = Festfrequenz • QSP = Quickstop • Trip-Set = externer Fehler • UP/DOWN = Motorpotifunktionen	
			-0-	R/L	GSB	JOG1/2/3			
			-1-	R/L	PAR	JOG1/2/3			
			-2-	R/L	QSP	JOG1/2/3			
			-3-	R/L	PAR	GSB	JOG1		
			-4-	R/L	QSP	PAR	JOG1		
			-5-	R/L	GSB	Trip-Set	JOG1		
			-6-	R/L	PAR	Trip-Set	JOG1		
			-7-	R/L	PAR	GSB	Trip-Set		
			-8-	R/L	QSP	PAR	Trip-Set		
			-9-	R/L	QSP	Trip Set	JOG1		
			-10-	R/L	Trip Set	UP	DOWN		
			-11-	R/L	GSB	UP	DOWN		
			-12-	R/L	PAR	UP	DOWN		
			-13-	R/L	QSP	UP	DOWN		
			-14-	L/QSP	R/QSP	GSB	JOG1		
			-15-	L/QSP	R/QSP	PAR	JOG1		
			-16-	L/QSP	R/QSP	JOG1/2/3			
			-17-	L/QSP	R/QSP	PAR	GSB		
			-18-	L/QSP	R/QSP	PAR	Trip-Set		
			-19-	L/QSP	R/QSP	GSB	Trip-Set		
			-20-	L/QSP	R/QSP	Trip-Set	JOG1		
			-21-	L/QSP	R/QSP	UP	DOWN		
			-22-	L/QSP	R/QSP	UP	JOG1		
C008↵	Funktion Relais K1	-1-	-0-	Betriebsbereit					
			-1-	TRIP Fehlermeldung					
			-2-	Motor läuft					
			-3-	Motor läuft / Rechtslauf					
			-4-	Motor läuft / Linkslauf					
			-5-	Drehfeldfrequenz f _d = 0					
			-6-	f _{dSoll} erreicht					
			-7-	Q _{min} erreicht					
			-8-	I _{max} erreicht					
			-9-	Übertemperatur (ϑ _{max} -10 °C)					
			-10-	TRIP oder Q _{min} oder IMP					
C009*	Geräteadresse	1	1	{1}			99	Nur für LECOM-An- wendungen	
C010	minimale Drehfeldfrequenz	0.0	0.0	{0.1Hz}			480.0		
C011	maximale Drehfeldfrequenz								
		820X	50.0	30.0	{0.1Hz}		480.0		
		821X	50.0	7.5	{0.1Hz}		480.0		(Software 2x)
				30.0	{0.1Hz}		480.0		(Software 1x)
		822X/824X	50.0	7.5	{0.1Hz}		480.0		
C012	Hochlaufzeit	5.0	0.0	{0.1s}			999.0		
C013	Ablaufzeit	5.0	0.0	{0.1s}			999.0		




Konfiguration

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
		Lenze	Auswahl		Info	
C014 ↙	Betriebsart					
	820X	-0-	-0-	lineare Kennlinie $U \sim f_d$ mit Auto-Boost		
			-1-	quadratische Kennlinie $U \sim f_d^2$ mit Auto-Boost		
	821X/822X/824X	-4-	-4-	Motor-Stromregelung		
C015	U/f-Nennfrequenz					
	820X	50.0	30.0	{0.1Hz} 960.0		
	821X	50.0	7.5	{0.1Hz} 960.0	(Software 2x)	
	822X/824X	50.0	7.5	{0.1Hz} 960.0	(Software 1x)	
C016	U _{min} -Einstellung					
	820X	*	0	{1 %} 40		* geräteabhängig
	821X/822X/824X	0	0	{1 %} 40		
C017	Ansprechschwelle Q _{min}	0.0	0.0	{0.1Hz} 480.0		
C018 ↙	Schaltfrequenz					
	821X/822X/824X	-1-	-0- -1- -2- -3- -4- -5-	4kHz 8kHz 12kHz 16kHz 12kHz geräuschoptimiert 16kHz geräuschoptimiert		
C019	Ansprechschwelle Auto GSB					
	821X/822X/824X	0.1	0.1	{0.1Hz} 5.0		
C021	Schlupf-kompensation					
	820X	0	0	{1 %} 12		
	821X	0	0	{1 %} 20	(Software 2x)	
	822X/824X	0	0	{1 %} 20	(Software 1x)	
C022	I _{max} -Grenze motorisch	150	30	{1 %} 150		
C023	I _{max} -Grenze generatorisch	80	30	{1 %} 110		
C034 ↙	Stromleitwert	-0-	-0- -1-	0 bis 20mA / 0 bis 5V / 0 bis 10V 4 bis 20mA		
C036	Spannung für GSB	*	0	{1 %} 40		* geräteabhängig
C037	JOG-Wert1	20	0	{1Hz} 480		
C038	JOG-Wert2	30	0	{1Hz} 480		
C039	JOG-Wert3	40	0	{1Hz} 480		
C050*	Ausgangsfrequenz					nur Anzeige
C052*	Motorspannung					nur Anzeige



Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C054*	Motorstrom				nur Anzeige
C056*	Geräteauslastung				nur Anzeige
C061*	Temperatur Kühlkörper				nur Anzeige
C079	Pendeldämpfung				Wird beim Parameter- transfer über das Be- dienmodul nicht über- tragen.
	822X/824X	5	0 {1} 80		
C088	Motornennstrom 821X/822X/824X	*	0.0 ... 1.2 · Ausgangsnennstrom		* geräteabhängig
C091	Motor cos φ 821X/822X/824X	*	0.4 {0.1} 1.0		* geräteabhängig
C093*	Gerätetyp				nur Anzeige
	820X		820X		
	821X		821X		
	822X/824X		822X		
C099*	Softwareversion				nur Anzeige
	820X		82 1x (Software 1x)		
	821X		82 2x (Software 2x) 82 1x (Software 1x)		
	822X/824X		82 1x (Software 1x)		
C105	Ablaufzeit Quickstop 821X/822X/824X	5.00	0.00 {0.01s} 999.00		
C106	Haltezeit für autom. GSB				
	820X	0.00	0.00 {0.01s} 50.00		
	821X/822X 824X	0.02	0.00 {0.01s} 999.00		
C108*	Verstärkung zu C111				
	820X	220	0 {1} 255		
	821X	128	0 {1} 255		
	822X/824X	128	0 {1} 255		
C111↵	Monitorsignal	-0-	-0- Drehfeldfrequenz -1- Geräteauslastung -2- Motorstrom -3- Zwischenkreisspannung		
C117↵	Funktion Relais K2 822X/824X	-0-	-0- Betriebsbereit -1- TRIP Fehlermeldung -2- Motor läuft -3- Motor läuft / Rechtslauf -4- Motor läuft / Linkslauf -5- Drehfeldfrequenz $f_d = 0$ -6- f_{dSoll} erreicht -7- Q_{min} erreicht -8- I_{max} erreicht -9- Übertemperatur ($\vartheta_{max} -10^{\circ}C$) -10- TRIP oder Q_{min} oder IMP -11- PTC-Warnung		



Konfiguration

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C119↙	Funktion PTC 822X/824X	-0-	-0- PTC-Eingang inaktiv -1- PTC-Eingang aktiv, TRIP und IMP-Sperre werden ge- setzt -2- PTC-Eingang aktiv, Warnung erfolgt		
C120	I ² · t-Abschaltung 822X/824X	0	0 {1 %} 100		
C125↙*	LECOM-Baudrate	-0-	-0- 9600 Baud -1- 4800 Baud -2- 2400 Baud -3- 1200 Baud -4- 19200 Baud		Nur für LECOM-An- wendungen
C142↙	Startbedingung	-1-	-0- Automatischer Start gesperrt, Fang- schaltung inaktiv -1- Automatischer Start, wenn Kl. 28 HIGH, Fangschaltung inaktiv -2- Automatischer Start gesperrt, Fang- schaltung aktiv -3- Automatischer Start, wenn Kl. 28 HIGH, Fangschaltung aktiv		
C144↙	Schaltfrequenzab- senkung 821X/822X/824X	-1-	-0- keine Schaltfrequenzabsenkung -1- automatische Schaltfrequenz-ab- senkung bei $\vartheta_{\max}$ - 10 °C		
C161*	Aktueller Fehler				nur Anzeige
C162*	Letzter Fehler				nur Anzeige
C163*	Vorletzter Fehler				nur Anzeige
C164*	Drittletzter Fehler				nur Anzeige
C170↙	Fehlerreset Auswahl		-0- Trip Reset durch STP-Taste oder LOW Flanke an RFR -1- Auto-TRIP-Reset		
C171	Verzögerung für Auto-TRIP-Reset	0	0 {1s} 60		
C178*	Betriebsstunden				nur Anzeige
C179*	Netzeinschaltstun- den				nur Anzeige
C377	Verstärkung Zk- Spannungserfas- sung 822X/824X				Darf nur durch Len- ze-Service verän- dert werden!
C500*	Anzeigefaktor Pro- zeßgröße Zähler 821X/822X/824X	2000	1 {1} 25000		
C501*	Anzeigefaktor Pro- zeßgröße Nenner 821X/822X/824X	10	1 {1} 25000		



8 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

- Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über Anzeigeelemente oder Statusinformationen schnell erkennen (Kap. 8.1).
- Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher (Kap. 8.2) und mit der Liste in Kap. 8.3, die Ihnen Tips gibt, wie Sie den Fehler beseitigen können.

8.1 Fehlersuche

8.1.1 Anzeige am Antriebsregler

Im Betrieb ohne Bedienmodul wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit zwei Leuchtdioden auf der Gehäusevorderseite angezeigt.

LED		Betriebszustand
grün	rot	
ein	aus	Antriebsregler freigegeben
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt (AS_LC)
blinkt	aus	Antriebsregler gesperrt
aus	blinkt im 1-Sekunden-Takt	Fehlermeldung, Kontrolle in C161
aus	blinkt im 0,4-Sekunden-Takt	Unterspannungsabschaltung
aus	aus	Programmiermodus

8.1.2 Anzeige am Bedienmodul

Statusmeldungen im Display geben Aufschluß über den Gerätezustand.

Anzeige	Bedeutung
OV	Überspannung
UV	Unterspannung
IMAX	Eingestellte Stromgrenze überschritten
TEMP	Kühlkörpertemperatur nahe Abschaltgrenze



Fehlersuche und Störungsbeseitigung

8.1.3 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Mögliche Ursachen
Motor dreht nicht	• Zwischenkreisspannung zu niedrig (Rote LED blinkt in 0,4s Takt; Meldung LU wird angezeigt) • Antriebsregler gesperrt (Grüne LED blinkt, Anzeige des Bedienmoduls: OFF, STOP oder AS_LC) • Sollwert = 0 • Gleichstrombremsung aktiv • Quickstopfunktion aktiv • JOG-Sollwert aktiviert und JOG-Frequenz = 0 • Fehlermeldung liegt vor (siehe Kap. 8.3) • Mechanische Motorbremse ist nicht gelöst
Motor dreht ungleichmäßig	• Motorleitung defekt • Maximalstrom C022 und C023 zu gering eingestellt • Motor unter- bzw. übererregt (Parametrierung kontrollieren)
Motor nimmt zuviel Strom auf	• Einstellung von C016 zu groß gewählt • Einstellung von C015 zu klein gewählt • C088 und C091 nicht an die Motordaten angepaßt.

8.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

- Der Historienspeicher ermöglicht Ihnen das Rückverfolgen von Störungen. Die Störungsmeldungen werden im Historienspeicher in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.
- Der Historienspeicher hat 4 Speicherplätze, die über Codes abrufbar sind.

Aufbau des Historienspeichers

Code	Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C161	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: • Die Inhalte in den Speicherplätzen 1-3 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. • Der Inhalt des Speicherplatzes 4 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. • Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C162	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C163	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C164	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	

Fehlersuche und Störungsbeseitigung



8.3 Störungsmeldungen

Anzeige	Störung	Ursache	Abhilfe
---	keine Störung	-	-
EEr	Externe Störung (TRIP-Set)	Ein mit der Funktion TRIP-Set belegter digitaler Eingang ist aktiviert worden	externen Geber überprüfen
H05	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze erforderlich
LU	Unterspannung	Zwischenkreisspannung zu niedrig	- Netzspannung prüfen - Versorgungsmodul prüfen
OC1	Kurzschluß	Kurzschluß	Kurzschlußursache suchen; Leitung prüfen
		Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung	kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
OC2	Erdschluß	Eine Motorphase hat Erdkontakt	Motor überprüfen; Leitung prüfen
		Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung	kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
OC3	Überlast Antriebsregler im Hochlauf oder Kurzschluß	Zu kurz eingestellte Hochlaufzeit (C012)	- Hochlaufzeit verlängern - Antriebsauslegung prüfen
		Defekte Motorleitung	Verdrahtung überprüfen
		Windungsschluß im Motor	Motor überprüfen
OC4	Überlast Antriebsregler im Ablauf	Zu kurz eingestellte Ablaufzeit (C013)	- Ablauf verlängern - Auslegung des Bremswiderstands prüfen bzw. Bremschopper anschließen
OC5	I x t - Überlast	Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Überstrom	Antriebsauslegung prüfen
		Dauernde Überlast mit $I_{Motor} > 1,05 \times I_{Nx}$	
OC6	Überlast Motor	Motor thermisch überlastet durch z. B. - unzulässigen Dauerstrom - häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	- Antriebsauslegung prüfen - Einstellung von C120 prüfen
OH	Kühlkörpertemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert	Umgebungstemperatur $T_u > +40\text{ °C}$ bzw. $+50\text{ °C}$	- Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen - Umgebungstemperatur im Schaltschrank überprüfen
		Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen
		Einbaulage falsch	Einbaulage ändern
OH3	PTC-Überwachung (TRIP)	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
		Kein PTC angeschlossen	PTC anschließen oder Überwachung abschalten
OH4	Übertemperatur Gerät	Innenraum des Geräts zu heiß	- Belastung des Antriebsreglers senken - Kühlung verbessern - Lüfter im Antriebsregler prüfen
OH51	PTC-Überwachung (Warnung)	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
		Kein PTC angeschlossen	PTC anschließen oder Überwachung abschalten



Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Anzeige	Störung	Ursache	Abhilfe
OV	Überspannung	Netzspannung zu hoch	Versorgungsspannung kontrollieren
		Rückspeisebetrieb Bremsbetrieb	• Ablaufzeiten verlängern. • Bei Betrieb mit Bremschopper: - Dimensionierung und Anschluß des Bremswiderstandes prüfen - Ablaufzeiten verlängern
		Schleichender Erdschluß auf der Motorseite	Motorzuleitung und Motor auf Erdschluß prüfen (Motor vom Umrichter trennen)
rSt	Fehler bei Auto-TRIP-Reset	Mehr als 8 Fehlermeldungen in 10 Minuten	Abhängig von der Fehlermeldung
Pr	Parameterübertragung mit dem Bedienmodul fehlerhaft	PAR1 und PAR2 sind defekt	Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wiederholen oder Werkseinstellung laden.
Pr1	PAR1 mit dem Bedienmodul falsch übertragen	PAR1 ist defekt	
Pr2	PAR2 mit dem Bedienmodul falsch übertragen	PAR2 ist defekt	



8.4 Rücksetzen von Störungsmeldungen

TRIP

Nach Beseitigung der Störung wird die Impulssperre erst mit Quittierung des TRIP aufgehoben.



Tip!
Ist eine TRIP-Quelle noch aktiv, kann der anstehende TRIP nicht zurückgesetzt werden.

Code	Bezeichnung	Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
		Lenze	Auswahl	Info	
C170	Fehlerreset Auswahl		-0- TRIP-Reset durch STP-Taste oder LOW Flanke an RFR -1- Auto-TRIP-Reset		
C171	Verzögerung für Auto-TRIP-Reset	0	0 {1s} 60		

Funktion Sie können auswählen, ob aufgetretene Fehler manuell oder automatisch zurückgesetzt werden. Auto-TRIP-Reset setzt nicht alle Fehler automatisch zurück.

Aktivierung

C170 = -0-:

- TRIP-Reset manuell
- STP-Taste
- LOW-Signal an Klemme 28

C170 = -1-:
Auto-TRIP-Reset setzt nach der in C171 gesetzten Zeit folgende Fehlermeldungen zurück:


- OC3 (Überlast im Hochlauf)
- OC4 (Überlast im Ablauf)
- OC5 (Überlast)
- OC6 (I · t-Abschaltung)
- OH (Übertemperatur)
- OUE (Überspannung im Zwischenkreis)

Wichtig

- Netzschalten führt immer einen TRIP-Reset durch.
- Bei mehr als 8 Auto-TRIP-Resets innerhalb von 10 Minuten setzt der Antriebsregler TRIP mit der Meldung rST (Zähler überschritten).



Fehlersuche und Störungsbeseitigung



9 Zubehör (Übersicht)


Die ausführliche Beschreibung des Zubehörs und der Lenze-Drehstrommotoren finden Sie in den jeweiligen Produktkatalogen.

9.1 Zubehör für alle Typen

Bezeichnung	Bestellnummer
Bedienmodul 8201BB	EMZ8201BB
Handterminal (2,5 m Kabel)	EMZ8272BB-V001
Handterminal (5,0 m Kabel)	EMZ8272BB-V002
Handterminal (10 m Kabel)	EMZ8272BB-V003
Digitalanzeige	EPD203
Sollwertpotentiometer	ERP00001k0001W
Drehknopf für Poti	ERZ0001
Skala für Poti	ERZ0002
RS232/485 Feldbusmodul	EMF2102IB-V001
RS485 Feldbusmodul	EMF2102IB-V002
Pegelwandler für RS485	EMF2101IB
PC Systemkabel RS232/485	EWL0020
LWL-Feldbusmodul	EMF2102IB-V003
LWL Adapter für SPS 0...40 m	EMF2125IB
Netzteil für LWL-Adapter 2125	EJ0013
InterBus-S Modul	EMF2111IB
PROFIBUS Modul	EMF2131IB
Systembusmodul (CAN)	EMF2171IB
Systembusmodul (CAN) mit Adressierung	EMF2172IB
PTC Modul	EMZ8274IB
I/O Modul	EMZ8275IB
Monitormodul	EMZ8276IB
Bipolares Sollwertmodul	EMZ8278IB

9.2 Software

Bezeichnung	Bestellnummer
PC Programm für Global Drive Antriebsregler	ESP-GDC 1



Zubehör


9.3 Typenspezifisches Zubehör

9.3.1 Typen 8221 - 8224

Bezeichnung	Bestellnummer			
	8221	8222	8223	8224
Netzfilter Typ A	EZN3A0110A030	EZN3A0080A042	EZN3A0060H054	
Netzfilter Typ B	EZN3B0110A030	EZN3B0080A042	EZN3B0060H054	
Netzdrossel	ELN3-088H035	ELN3-0075H045	ELN3-0055H055	ELN3-0038H085
Motorfilter	ELM3-004H055	ELM3-004H055	auf Anfrage	auf Anfrage
Sinusfilter	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bremsmodul	EMB9351-E	EMB9351-E	EMB9351-E	EMB9351-E
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E (2 x)
Bremswiderstand	ERBD033R02k0	ERBD022R03k0	ERBD018R03k0	ERBD022R03k0 (2 x)
Thermische Separierung ("Durchstoßtechnik")	EJ0011	EJ0011	EJ0011	EJ0011
Zwischenkreissicherung	EFSCC0500AYJ	EFSCC0800AYJ	EFSCC1000AYJ	EFSCC0800AYJ (2 x)
Sicherungshalter	EFH20004	EFH20004	EFH20004	EFH20004 (2 x)

9.3.2 Typen 8225 - 8227

Bezeichnung	Bestellnummer		
	8225	8226	8227
Netzfilter Typ A			
Netzfilter Typ B			
Netzdrossel	ELN3-0027H105	ELN3-0022H130	ELN3-0017H170
Motorfilter	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Sinusfilter	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bremsmodul	EMB9351-E	EMB9351-E	EMB9351-E
Bremschopper	EMB9352-E (2 x)	EMB9352-E (3 x)	EMB9352-E (3 x)
Bremswiderstand	ERBD018R03k0 (2 x)	ERBD022R03k0 (3 x)	ERBD018R03k0 (3 x)
Thermische Separierung ("Durchstoßtechnik")			
Zwischenkreissicherung	EFSCC1000AYJ (2 x)	EFSCC0800AYJ (3 x)	EFSCC1000AYJ (3 x)
Sicherungshalter	EFH20004 (2 x)	EFH20004 (3 x)	EFH20004 (3 x)




9.3.3 Typen 8241 - 8244


Bezeichnung	Bestellnummer			
	8241	8242	8243	8244
Sicherungsautomat	EFA3B06A	EFA3B06A	EFA3B10A	EFA3B10A
Schmelzsicherung	EFSM-0060AWE	EFSM-0060AWE	EFSM-0100AWE	EFSM-0100AWE
Sicherungshalter	EFH10001	EFH10001	EFH10001	EFH10001
Netzfilter Typ A	EZN3A2400H002	EZN3A1500H003	EZN3A0900H004	EZN3A0500H007
Netzfilter Typ B	EZN3B2400H002	EZN3B1500H003	EZN3B0900H004	EZN3B0500H007
Motorfilter	ELM3-030H004	ELM3-030H004	ELM3-014H010	ELM3-014H010
Sinusfilter	EZS3-002A001	EZS3-004A001	EZS3-006A001	EZS3-010A001
Bremsmodul	EMB9351-E	EMB9351-E	EMB9351-E	EMB9351-E
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBD180R300W	ERBD180R300W	ERBD082R600W	ERBD068R800W
Thermische Separierung ("Durchstoßtechnik")	EJ0036	EJ0036	EJ0037	EJ0037
Zwischenkreissicherung	EFSCC0060AYJ	EFSCC0060AYJ	EFSCC0080AYJ	EFSCC0120AYJ
Sicherungshalter	EFH20004	EFH20004	EFH20004	EFH20004

9.3.4 Typen 8245 - 8246

Bezeichnung	Bestellnummer	
	8245	8246
Sicherungsautomat	EFA3B13A	EFA3B20A
Schmelzsicherung	EFSM-0160AWE	EFSM-0200AWE
Sicherungshalter	EFH10001	EFH10001
Netzfilter Typ A	EZN3A0300H013	EZN3B0300H013
Netzfilter Typ B	EZN3B0300H013	ELN3-0160H012
Motorfilter	ELM3-014H010	EZN3A0150H024
Sinusfilter	EZS3-009A002	EZN3B0150H024
Bremsmodul	EMB9351-E	EMB9351-E
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBD047R01k2	ERBD047R01k2
Thermische Separierung ("Durchstoßtechnik")	EJ0038	EJ0038
Zwischenkreissicherung	EFSCC0200AYJ	EFSCC0400AYJ
Sicherungshalter	EFH20004	EFH20004



Zubehör



10 Stichwortverzeichnis

A

- Ablaufzeiten, 5-4
- Abmessungen
 - 822X mit Befestigungswinkeln, 4-2
 - 822X-V003 Cold Plate, 4-3
 - 824X mit Befestigungswinkeln, 4-2
 - 824X-V003 Cold Plate, 4-4
- Antriebsregler, 3-8
- aggressive Gase, 4-1
- Allgemeine Daten, 2-1
- Anpassen des Motors, 5-6
- Anschluß
 - Leistungs-, Schaltplan, 4-10
 - Motor-, 4-7
 - Netz-, 4-6
 - Steuer-, Schaltplan, 4-13
 - Steuerleitungen, 4-11
 - Temperaturüberwachung, 4-12
- Anschlüsse, Leistungs-, 4-6
- Antriebsparameter, Werkseinstellung, 5-2
- Antriebsregler, 1-1
 - bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2
 - Kennzeichnung, 1-2
- Antriebssystem, 1-1
- Antriebsverhalten, Einfluß der Motorleitungslänge, 4-9
- Anzeige
 - Betriebszustand, 8-1
 - LED-, 8-1
- Anzugsmomente, Leistungsklemmen, 4-6, 4-8
- Approbationen, 2-1
- Asynchron-Normmotoren, 1-2
- Aufstellungshöhe, 2-1
- Ausgänge, analog, 4-12
- Auto-TRIP-Reset, 8-5

B


- Bedienmodul, Fehleranzeige, 8-1
- Begriffsdefinitionen, 1-1
- Beipack, 1-1
- Bemessungsdaten
 - Typen 8221-8224, 150 % Überlast, 3-2
 - Typen 8225-8227, 150 % Überlast, 3-3
 - Typen 822X, 120 % Überlast, 3-6
 - Typen 8241-8243, 150 % Überlast, 3-4
 - Typen 8244-8246, 150 % Überlast, 3-5
 - Typen 824X, 120 % Überlast, 3-6
- Berührsicherheit, 4-12
- bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2
- Betauung, 5-1
- Betrieb, Zustandsanzeige, 8-1
- Betriebsart, zulässige, 5-6
- Betriebszustand, Anzeige, 8-1

C

- Code, 7-1
- Codetabelle, 7-2
 - Erläuterungen zur, 7-2
- Cold Plate, Variante, 4-3

D

- Derating, 5-5
- Drehfeldfrequenz
 - minimal, 5-3
 - maximal, 5-3



Stichwortverzeichnis

E

- Einbaufreiräume, 4-1
- Einbaulagen, Typen 822X/824X, 4-1
- Eingänge
 - analog, 4-12
 - digital, 4-12
- Einsatzbedingungen, 2-1
- Einschalten, erstes, 5-1
- Einschaltreihenfolge, Werkseinstellung, 5-2
- Einschaltstrombegrenzung, 6-1
- Elektrische Installation, 4-5
 - Wichtige Hinweise, 4-5
- EMV
 - Aufbau, 4-14
 - CE-typisches Antriebssystem, Installation, 4-14
 - Erdung, 4-14
 - Filterung, 4-14
 - Installation, 4-14
 - Schirmung, 4-14
- Entsorgung, 1-2
- Erschütterungen, 4-1
- Erstes Einschalten, 5-1

F

- Fangschaltung, 6-1
- Fehlersuche, 8-1
 - Anzeige am Bedienmodul, 8-1
 - Fehlverhalten des Antriebs, 8-2
 - LED-Anzeige, 8-1
 - Störungsanalyse mit Historienspeicher, 8-2
 - Störungsmeldung rücksetzen, 8-5
 - Störungsmeldungen, 8-3
 - TRIP, 8-5
- Fehlverhalten Antrieb, 8-2
- Feuchtekategorie, 2-1
- Frequenzumrichter. *Siehe* Antriebsregler

G

- Geräteschutz, 2-2
- Gewährleistung, 1-2

H

- Haftung, 1-2
- Hersteller, 1-2
- Historienspeicher, 8-2
 - Aufbau, 8-2
- Hochlaufzeiten, 5-4

I


- Inbetriebnahme, 5-1
- Installation
 - CE-typisches Antriebssystem, 4-14
 - Aufbau, 4-14
 - Erdung, 4-14
 - Filterung, 4-14
 - Schirmung, 4-14
 - elektrische, 4-5
 - mechanische, 4-1
- Isolationsfestigkeit, 2-1

J

- Jumper, analoge Sollwertvorgabe, 4-12

K

- Kennzeichnung, Antriebsregler, 1-2
- Konfiguration, 7-1
 - Code, 7-1
 - Codetabelle, 7-2
 - Grundlagen, 7-1
 - Hoch- und Ablaufzeiten, 5-4
 - maximale Drehfeldfrequenz, 5-3
 - minimale Drehfeldfrequenz, 5-3
 - Parameter, 7-1
 - Stromgrenzwerte, 5-5
- Kühlluft, 4-1
- Kurzinbetriebnahme, 5-2



L

Leistungsanschlüsse, 4-6
Leitungsquerschnitte, Einzelantriebe, 3-7
 120 % Überlast, 3-8
 150 % Überlast, 3-7
Leuchtdioden, 8-1
Lieferumfang, 1-1
Lüfter, Einsatz von 82XX, 3-6

M

Mechanische Installation, 4-1
Meldungen, Störung, 8-3
Monitorausgang, 4-12
Montage, 4-1
 Cold Plate Technik
 Typen 822X, 4-3
 Typen 824X, 4-4
 Vorbereitung, 4-3
 mit Befestigungswinkeln
 Typen 822X, 4-2
 Typen 824X, 4-2
Motor, anpassen, 5-6
Motoranschluß, 4-7
 Typen 822X, 4-7
 Typen 824X, 4-8
Motorleitung
 Einfluß der Länge, 4-9
 Schirmung, 4-7

N


Netzanschluß, 4-6
Netzschalten, zyklisch, 6-1
Netzspannungskompensation, 5-9
Not-Aus, 6-1

P

Parameter, 7-1
Personenschutz, 2-2
PM-Synchronmotoren, 1-2
Pumpen, Einsatz von 82XX, 3-6

R

Rechtliche Bestimmungen, 1-2
Relaisausgang, 4-12
Reluktanzmotoren, 1-2
Restgefahren, 2-2
Rücksetzen, Störungsmeldung, 8-5
Rüttelfestigkeit, 2-1



Stichwortverzeichnis

S

- Sammelschirmblech, 4-11
- Schalten auf der Motorseite, 4-8
- Schaltplan
 - Leistungsanschluß, 4-10
 - Steueranschlüsse, 4-13
- Schirmung
 - EMV, 4-14
 - Motorleitung, 4-7
 - Steuerleitung, 4-11
- Schutzart, 2-1
- Schwingungen, 4-1
- Sicherheitshinweise, 2-1
 - für Antriebsstromrichter gemäß Niederspannungsrichtlinie, 2-1
 - Gestaltung, 2-2
 - Sonstige Hinweise, 2-2
 - Warnung vor Personenschäden, 2-2
 - Warnung vor Sachschäden, 2-2
- Sicherungen
 - Einzelantriebe, 3-7
 - 120 % Überlast, 3-8
 - 150 % Überlast, 3-7
 - in UL-approbrierten Anlagen, 3-7
- Steueranschlüsse, 4-11
- Steuerklemmen, 4-12
 - Klemmenbelegung, 4-12
 - Übersicht, 4-12
 - Verpolungsschutz, 4-12
- Steuerleitungen, 4-11
- Störaussendung, 2-1
- Störfestigkeit, 2-1
- Störungsanalyse, 8-2
- Störungsbeseitigung, 8-1
- Störungsmeldung, Rücksetzen, 8-5
- Störungsmeldungen, 8-3
- Stromgrenzwerte, 5-5

T

- Technische Daten, 2-1
 - Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen, 2-1
- Temperaturbereiche, 2-1
- Temperaturüberwachung, 4-12
- Transport, Einlagerung, 2-1
- TRIP, 8-5

U

- Überdrehzahl, 6-1
- Überdrehzahlen, 2-2
- Überwachung, Motortemperatur, 4-12


V


- Variante
 - 822X-V003, 4-3
 - 824X-V003, 4-4
 - Cold Plate, 4-3
 - V003, 4-3
- Verpackung, 2-1
- Verpolungsschutz, 4-12
- Verschmutzungsgrad, 2-1
- Verwendung, bestimmungsgemäße, 1-2

W

- Wärmeleitpaste, 4-3
- Werkseinstellung
 - Einschaltreihenfolge, 5-2
 - Kurzinbetriebnahme, 5-2
 - Wichtige Antriebsparameter, 5-2

Stichwortverzeichnis





Stichwortverzeichnis